

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ/ THIS
DOCUMENTS CONTAINS SECURITY
REQUIREMENTS

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet BOOTH BLDG. ROOF REPLACEMENT	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP758-160494/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20160494	Date 2015-08-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-67729	
File No. - N° de dossier fg340.EP758-160494	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-08-25	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Public Works and Government Services Canada 165 Sparks Street Ottawa, ON K1P 5B9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP758-160494/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20160494

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

fg340EP758-160494

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment 1

Amendment 1 is to attach Addendum 1 and Sketch AD1-ASK-01.

All other terms and conditions remain unchanged.

ADDENDUM No. 001
Project Number: R.06228.001
Aug. 17, 2015

The following changes in the bid documents are effective immediately. This Addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

1. Architectural

Drawing D-100 Roof Plan Demolition -issued for tender June 07,2015

- .1 Delete:** Note number 4 ""REMOVE ALL ROOFING, INCLUDING MEMBRANE, PROTECTION BOARD AND INSULATION. PROVIDE LEVEL SURFACE FOR NEW ROOFING"

Replace With : "REMOVE ALL ROOFING CONSISTING OF

- EPDM ROOF MEMBRANE
- 4 PLY BUILT UP ROOFING
- 38MM RIGID INSULATION
- 2 PLY VAPOUR BARRIER
- PROTECTION BOARD"

- .2 Add:** Note number 20 "REMOVE ALL ROOFING CONSISTING OF
- EPDM ROOF MEMBRANE
 - 4 PLY BUILT UP ROOFING
 - 2 LAYERS OF 38MM RIGID INSULATION
 - 2 PLY VAPOUR BARRIER
 - PROTECTION BOARD

- .3 Delete:** Note 4 from drawing as shown on attached sketch AD-SK-1
Replace with "Note 20 as shown on attached sketch AD1--ASK-1-

END OF DOCUMENT