

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions  
Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Public Works and Government Services Canada -  
Pacific Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

Title - Sujet Float Reconstruction	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-155024/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2015-08-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-019-7579	
File No. - N° de dossier PWY-5-38102 (019)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-02	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ngan, Ken (PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy019
Telephone No. - N° de téléphone (604) 658-2755 ( )	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Tofino 4th Street Float - Tofino, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Please find following Solicitation Amendment 002. This Solicitation Amendment 002 is raised to incorporate responses to further questions received.

All other terms and conditions remain unchanged.

Q1.

In the specifications for timber piles and timber repairs call for field treatment using creosote. Creosote is a restricted substance and is no longer available for purchase unless you are a licensed treatment facility. Would Copper Napthenate be an approved alternative?

A1.

Fresh cut surfaces exposed in the structure shall be saturated with preservative (Copper Napthenate is an acceptable alternative to creosote), minimum two coats allowing time to dry between coats. All creosote members that are submerged in water shall also be protected by covering the ends with caps consisting of 12mm (1/2") of Roof Patch mastic and two thickness' of tar-saturated fabric and a cap consisting of .050 inch thick copper sheeting. The cap shall extend 100mm from the end of the timber. Attach with ten to twelve copper nails. (copper deters marine borers). When field treating by brushing, spraying, dipping or soaking do so in such a manner that the preservative does not drip into the water or onto the ground.

End of Solicitation Amendment 002.