

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Authority Gisele Doucet, Email - gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax (506) 636-4376.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Ingalls Head Steel Sheet Piling Rpr	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-160950/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.076189.001	Date 2015-08-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-3673	
File No. - N° de dossier PWB-5-38057 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucet, Gisele PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4541 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. Two (2) is raised to include the following addendum no. 2.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum 2.

1. DRAWINGS

Reference Drawing E2 Electrical Service Details and Schedules.

.1 Conduit and Cable Schedule:

1. Item 18 - revise conduit size to 41mmC to match trench details.
2. Item 20 to 28 - revise conduit size to 27mmC to match trench details.
3. Add Item 29 - Future float services 53mm RIGID PVC/CRSC c/w fish Rope from service to edge of wharf beside float as indicated on drawing E1. Conduit is also indicated in trench detail A on drawing E3.

.2 Panel A - revise circuit A-7 breaker to a 20A, 1P.

.3 Voltage drop chart:

1. Pole 1 receptacle circuit number should be A-7.
2. Lights 7, 8 and 9 are on circuit A-3.
3. Winch/welder circuit number should be A-40, 42.

.4 Service Detail 2A - symbol identifying conduit between 200A disconnect and Panel A is incorrectly shown as a note bubble rather than an item number.

.5 Service Detail 2A - Service mast to be CRSC not PVC as indicated. Note 1 to be revised to indicate CRSC not PVC.