

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Authority Gisele Doucet, Email - gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax (506) 636-4376.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Ingalls Head Steel Sheet Piling Rpr	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-160950/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.076189.001	Date 2015-08-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-3673	
File No. - N° de dossier PWB-5-38057 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucet, Gisele PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4541 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. One (1) is raised to include the following addendum no. 1.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum 1.

1. QUESTIONS AND ANSWERS

Q1. Section 31 62 19 Timber Fender Piles, 2.01.2 - minimum butt size indicated is 305 cm; please confirm if this should be 305 mm.

A1. Yes, it should read 305 **mm**.

Q2. Section 31 62 19 Timber Fender Piles, 2.01.2.1 - "Order length of piles as indicated"; is there a length of pile indicated in the tender documents?

A2. Top of pile would be +8.5 m, deepest seabed is 3 m deep, minimum penetration is 2 m so length would be 13.5 m.

Q3. Section 31 62 19 Timber Fender Piles, 2.01.5 and 3.03.1 - "in accordance with Section 06 05 73 - Wood Treatment"; section is not included.

A3. Please remove all reference to Section 06 05 73. Timber fender piles are to be untreated.

2. SPECIFICATION

Section 05 50 00 Metal Fabrications

Part 2.01.8 tie rods – Add Dywidag Threadbar as equivalent product