

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Authority Gisele Doucet, Email - gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax (506) 636-4376.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Ingalls Head Steel Sheet Piling Rpr	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-160950/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.076189.001	Date 2015-08-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-3673	
File No. - N° de dossier PWB-5-38057 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucet, Gisele PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4541 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation numéro deux (2) est soumise pour inclure l'addenda numéro 2 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'Addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 2.

1. **DESSINS**

Reference Drawing E2 Electrical Service Details and Schedules.

.1 Conduit and Cable Schedule:

1. Item 18 - revise conduit size to 41mmC to match trench details.
2. Item 20 to 28 - revise conduit size to 27mmC to match trench details.
3. Add Item 29 - Future float services 53mm RIGID PVC/CRSC c/w fish Rope from service to edge of wharf beside float as indicated on drawing E1. Conduit is also indicated in trench detail A on drawing E3.

.2 Panel A - revise circuit A-7 breaker to a 20A, 1P.

.3 Voltage drop chart:

1. Pole 1 receptacle circuit number should be A-7.
2. Lights 7, 8 and 9 are on circuit A-3.
3. Winch/welder circuit number should be A-40, 42.

.4 Service Detail 2A - symbol identifying conduit between 200A disconnect and Panel A is incorrectly shown as a note bubble rather than an item number.

.5 Service Detail 2A - Service mast to be CRSC not PVC as indicated. Note 1 to be revised to indicate CRSC not PVC.