

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet HEAT EXCHANGERS	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-160262/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23375-160262	Date 2015-09-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-657-67798	
File No. - N° de dossier hl657.23375-160262	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-09-23	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Turner, Louie	Buyer Id - Id de l'acheteur hl657
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3975 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-5227
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment #1 is issued to answer a potential bidders question.

Question #1:

Regarding the heat exchangers, HX 4401.

The shell is designated as 20" shed 40 pipe, at the noted shell side press should this not be sched 20 pipe?

To confirm, you have selected a 16.17 inchdiam tube bundle for the 20" shell?
Please confirm.

Answer #1:

As requested in the solicitation, a full thermal design of all heat exchangers must be included as part of the contract. The design parameters included are for assistance in compiling a bid package without having to do a full thermal analysis in advance. If design parameters are subject to change based on the contractors analysis, these modifications will be considered byCanmetENERGY at that time, after the contract is awarded. Bid packages should be compiled with a cost margin to allow for minor modifications to be made.

All other terms and conditions remain the same.