

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Co document comporte une exigence en matière de sécurité / This document contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Reconstruction des conduites d'eau	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ192-151253/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20151253	Date 2015-09-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-350-67883	
File No. - N° de dossier fg350.EJ192-151253	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-01	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Martine	Buyer Id - Id de l'acheteur fg350
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4975 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: GRC - RCMP 1426 Boul. St. Joseph Blvd. Orleans Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ192-151253/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20151253

File No. - N° du dossier

fg350EJ192-151253

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CETTE MODIFICATION NUMÉRO 001 EST ÉMISE POUR LA RAISON SUIVANTE:

- Émettre l'addenda numéro 1.

TOUT AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

NOM DU PROJET: RECONSTRUCTION DE L'AQUEDUC
RCMP_TPOF 1426 ST.JOSEPH BLVD.
ORLEANS, ONTARIO

NUMÉRO DU PROJET: R.020045.006

DATE: 22 septembre 2015

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent addenda fera partie intégrante des documents contractuels.

Dessin E-3, Note n ° 1:

1. Supprimer : "Fournir nouvelle alimentation électrique pour la nouvelle station de pompage. Attachez dans le panneau CDP existant 'CDP-4', C / W nouvelle 400A, 3P disjoncteur dans la chambre 2100. Se reporter à le schéma unifilaire sur le dessin E-2 pour les détails".

Remplacer par: "Fournir nouvelle alimentation électrique pour la nouvelle station de pompage. Tie dans le panneau CDP existant 'CDP-4', type PRL4, c / w nouvelle 400A, 3P disjoncteur, dans la chambre 2100. Se reporter à le schéma unifilaire sur le dessin E-2 pour les détails".

Dessin E-3 , Note n ° 2:

2. Supprimez : "Une fois dans le garage, lever jusque aux solives de plafond et exécuter dans des zones ouvertes".

Remplacer par: "Une fois dans le garage, lever jusque aux solives de plafond et exécuter dans les zones ouvertes à une hauteur approximative de 11,5 mètres au-dessus du hauteur plancher fini dans tout le bâtiment".