



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des sousmissions

**PAR LA POSTE OU MESSAGERIE
UNIQUEMENT**

GRC/RCMP
Service des acquisitions et marchés – Div «C»
À l'attention de : Charles Langlois
4225, boul. Dorchester ouest
Montréal, QC H3Z 1V5
Tel : (514) 939-8488 ext.3152

ADDENDA # 3

ADDENDUM # 3

Proposal to the Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Proposition à la Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux appendices ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments: - Commentaries :

Vendor Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur

Tel : () - _____

Fax : () - _____

Email : _____ @ _____

Title – Sujet Unité Mobile pour le détachement de St-Jean sur Richelieu		Date 2015-09-22
Solicitation No. – N° de l'invitation 2016-0-1585/B		
GETS Reference No. - No. De référence du SEAG		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At /à : 14h00		EST (Eastern Standard Time) HNE (heure normale de l'Est)
On / le : 30 septembre 2015		
F.O.B. – F.A.B Usine / Manufacturer	GST – TPS See herein — Voir aux présentes	Duty – Droits See herein — Voir aux présentes
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services Point FOB - Destination		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Charles Langlois, Agent d'approvisionnement		
Telephone No. – No. de téléphone (514) 939-8488 ext.3152	Facsimile No. – No. de télécopieur (514) 283-6475	
Email Address/Adresse de courriel charles.langlois@rcmp-grc.gc.ca		
Delivery Required – Livraison exigée See herein — Voir aux présentes	Delivery Offered – Livraison proposée See herein — Voir aux présentes	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Signature X		Date



La présente modification #003 vise à :

- modifier l'invitation en conséquence, le cas échéant.

Les changements suivants aux documents de soumissions sont en vigueur Immédiatement. Cet Addenda fera partie des documents contractuels.

Modification 1 à la page 18 Article 1:

SUPRIMER :

Hauteur totale du fini du plancher au fini du plafond: 9,0 pieds

INSERER :

Hauteur totale du fini du plancher au fini du plafond: 8,0 pieds

INSERER :

[Appendice 9 Certificat de localisation\(plan\)](#)

[Appendice 10 Croquis de Localisation - Location Sketch](#)

SUPRIMER :

APPENDICE 3 Élévation Nord et Sud

INSERER :

Addenda APPENDICE 3 Élévation Nord et Sud

SUPRIMER :

APPENDICE 4 Élévation Ouest

INSERER :

Addenda APPENDICE 4 Élévation Ouest

SUPRIMER :



APPENDICE 5 Élévation Est

INSERER :

Addenda APPENDICE 5 Élévation Est

QUESTIONS ET REPONSES

Question :

Dans l'Appendice 6 (plan de la dalle de béton) Est-ce qu'un rapport de laboratoire est requis pour valider les normes requises?

Réponse :

Non, ce n'est pas requis

Question :

La demande spécifie un enrobage de 75mm pour l'armature. SVP spécifier le type d'enrobage car cela aura un impact sur les coûts.

Réponse :

L'enrobage est le recouvrement de béton nécessaire. Il ne s'agit pas d'un matériau différent de la dalle.

Tous les autres termes et conditions reste les même