

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des
soumissions/Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
The Cambridge Building
3 Queen Street/3, rue Queen
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 4A2

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the
Contracting Officer, Gisèle Doucet: Email:
gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax No. (506)
636-4376.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
The Cambridge Building
3 Queen Street/3 rue, Queen
PO Box 1268/CP 1268
Charlottetown
Prince Ed
C1A 4A2

Title - Sujet Pavement Rehab, Phase B - PEI	
Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-161103/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.074934.001	Date 2015-09-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWC-004-3698	
File No. - N° de dossier PWC-5-38073 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWC	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 566-7514
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

ED001-161103/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.074934.001

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

PWC-5-38073

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwc004

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification à l'invitation numéro deux (2) est soumise pour inclure l'addenda numéro 2 suivant.

La modification qui suie apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autre conditions ne changent pas.

Addenda 2.

Veillez trouvez ci-joint addenda 2 qui a été omis de modification à l'invitation numéro 1.

Solicitation No. - N° de l'invitation
ED001-161103/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.074934.001

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
PWC-5-38073

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwc004
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

To the Drawings:

1. Drawings C01 thru C10. Remove repainting of all permanent painted pavement roadway markings on Bayshore Road and Gulf Shore Parkway from the scope of this project. Parking stall markings to remain part of this project.
2. Drawing C02. Records indicate that there is an underlying layer of soil cement from approximately station 0+000 to 0+500. This material is to be excavated and removed from site. Payment will be made under the Excavation pay item.
3. Drawing C03. Inset.
 - a. Delete "200mm dia. wood posts (800mm height)" and replace as follows: "2.4m long 150mm dia. cedar posts. 0.9m above grade, 1.5m bury".
 - b. Delete "Timber car stops" and replace as follows: "Concrete wheelstops".
4. Drawing C04. Inset. Delete "Install timer fence at edge of shoulder" and replace as follows: "Install timber fence at edge of shoulder. Fence to be 2.4m long 150mm dia. cedar posts at 2.0m c/c. 0.9m above grade, 1.5m bury".

To the Specifications:

5. Section 01 29 00. Page 3. Delete Item 1.2.11.3 and revise as follows: ".3 This item includes: Supply and installation of 2.4m long, 250mm deep and 175mm high reinforced precast concrete wheelstops."