

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet STORAGE TANKS (WATER SUPPLY SYS.)		
Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-160220/B		Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 23375-160220		Date 2015-09-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-659-67958		
File No. - N° de dossier hl659.23375-160220	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-05		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Van Tassel, Stella		Buyer Id - Id de l'acheteur hl659
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4398 ()		FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

23375-160220/B

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

hl659

Client Ref. No. - N° de réf. du client

23375-160220

File No. - N° du dossier

hl65923375-160220

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment # 4 to the Request for Proposal (RFP) 23375-160220/B which closes on October 05, 2015 at 2:00 PM is raised to:

Provide answers to questions received from Bidders.

Q1. Annex A line #2 states -29 min to max. 93. What is 93, it cannot be 93C?

A1. The temperatures are both for degrees C, they are not for operation, they are for the tanks construction. The insulation used must be suitable down to -29 deg C given the heat input from the gas fired heater for that volume of water. And the materials of construction must be able to withstand up to a maximum of 93 deg C (this does not imply that the water will be operating that hot. It is only a specification for the materials used in the fabrication of the tanks.)

All other terms and conditions of the Request for Proposal remain unchanged.