

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Security Camera Design/Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation EV385-160533/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client PWGSC EV385-160533	Date 2015-10-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-107-10566	
File No. - N° de dossier PWU-5-38074 (107)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-13	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Anthony, Mary	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu107
Telephone No. - N° de téléphone (780) 237-7582 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EV385-160533/B

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwu107

Client Ref. No. - N° de réf. du client

PWGSC EV385-160533

File No. - N° du dossier

PWU-5-38074

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Please see attached Addendum #3.

ADDENDUM # 3

Part 1 General

1.1 GENERAL REQUIREMENTS

- A. This Addendum shall be attached to the Specifications and Drawings and shall form an integral part of the Contract Documents. The contents of this Addendum shall be brought to the attention of all concerned.

Part 2 Specifications

2.1 Section 01 11 00: Summary Of Work

Clarification:

In regards to the riser diagram for the AH building, is there a riser diagram indicating the fiber infrastructure and termination closets for the network switches so we can determine cable run lengths?

Item 1.1 - Work Covered By Contract Documents

1. Please refer to the above section for exact scope of work.

Add:

AH .13 – ITAX .12 – Under the scope of work, power and network equipment and cabling shall only be supplied for the CCTV system requirements and interconnections to the existing building. These interconnections consist of the internet connection and any required LAN connections that may be necessary for a complete and operational system. Fiber optic equipment and cabling shall only be supplied if required specifically by the CCTV manufacturer.

END OF ADDENDUM # 3