


PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
*REFITTING PLAN*
0 12.5
1 : 250

## LÉGENDE-LEGEND

| EXISTANT-EXISTING | PROJETÉ-PROJECTED |
|---|---|
| LAMPADAIRE–LAMP | |
| LAMPADAIRE DOUBLE *DOUBLE FLOOR LAMP* | |
| HAUBAN | |
| REGARD–PUISARD *MANHOLE CATCH BASIN* | |
| REGARD–MANHOLE | |
| BORNE–FONTAINE *FIRE HYDRANT* | |
| PUISARD–CATCH BASIN | |
| VANNE–VALVE | |
| ÉGOUT SANITAIRE *SANITARY SEWER* | |
| ÉGOUT PLUVIAL *STORM SEWER* | |
| CONDUITE D'AQUEDUC *WATER MAIN* | |
| PONCEAU–CULVERT | |
| HAUT TALUS–HIGH SLOPE | |
| BAS TALUS–DOWN SLOPE | |
| CLÔTURE–FENCE | |
| ALTITUDE | |
| GAZ–GAS | |
| HYDRO–QUÉBEC | |
| CONDUIT SOUTERRAIN TÉLÉPHONE *UNDERGROUND TELEPHONE LINE* | |
| ÉLECTRICITÉ–ELECTRICITY | |
| MALT–GROUND | |




1 CHEMINEMENT PROPOSÉ DU CONDUIT. ENTRER PAR LA SALLE DES GICLEURS, TRAVERSER LE MUR VERS LE CORRIDOR ET LE LONGER, TRAVERSER 2 MURS POUR SE RENDRE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE (LOCAL 1111). À COORDONNER SUR PLACE DURANT LA CONSTRUCTION.

*PROPOSED RUN OF CONDUIT. GO THROUGH THE SPRINKLER ROOM, DRILL ACROSS THE WALL TOWARDS CORRIDOR AND FOLLOW IT, DRILL TWO WALLS, GO TOWARDS THE ELECTRICAL ROOM. TO COORDINATE ON SITE DURING CONSTRUCTION.*

VERS BORNE DE RECHARGE
*TO CHARGING STATION*




PLAN-CLÉ / KEY PLAN




ÉLÉVATION
*ELEVATION*




DÉTAILS D'ANCRAGE
*ANCHORING DETAIL*

| BASE DE BÉTON PYRAMIDALE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | |
| A | B | C | C.B.* | ø* | J* | K | ± | L | |
| 900 | 550 | 480 | 370 | 25.4 | 920 | 100 | 160 | (1) | |

* LE CERCLE DE BOULONNAGE, LE DIAMÈTRE ET LA LONGUEUR DES BOULONS D'ANCRAGE SONT À VÉRIFIER AVEC LE MANUFACTURIER DES FÛTS
*BOLTING CIRCLE, DIAMETER AND LENGHT OF ANCHOR BOLTS ARE TO BE VERIFIED WITH MANUFACTURER.*

(1) LA PROJECTION DES BOULONS DOIT ÊTRE COORDONNÉE SELON LES DÉTAILS D'INSTALLATION DU MANUFACTURIER.
*BOLTS PROJECTION ARE TO BE COORDINATED ACCORDING MANUFACTURER INSTALLATION DETAIL.*

01 BASE DE BÉTON
*CONCRETE BASE*
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




2 RACCORDEMENT TYPE
*TYPICAL CONNECTION*
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3




FIGURE 4

3 DÉTAIL TYPE - ÉPISSURES
*TYPICAL SECTION - SPLICING*
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




A TRANCHÉE – HORS PAVAGE
*TRANCH - NATURAL SOIL*
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




B TRANCHÉE SOUS PAVAGE
*TRANCH - UNDER PAVEMENT*
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




C COUPE - ENTRÉE DES CONDUITS DANS LE BÂTIMENT
SECTION - CONDUIT ENTRANCE
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*




1 4 TRAVAUX - REMPLACEMENT D'UNE BASE DE BÉTON
WORKS - REPLACEMENT OF A CONCRETE BASE
ÉCHELLE : AUCUNE
*SCALE : NONE*

**NOTES :**

A. CONSTRUIRE LES TRANCHÉES EN LIGNE DROITE, ENTRE LES BASES DE BÉTON, À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE AU PLAN, AUX CONDITIONS LOCALES OU SELON UNE DIRECTIVE ÉCRITE DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
*BUILD TRENCHES IN A STRAIGHT LINE BETWEEN CONCRETE BASE, EXCEPT AS INDICATED ON DRAWING, SITES CONDITIONS OR ACCORDING TO A WRITTEN DIRECTIVE OF DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.*

B. LE NOMBRE ET LE DIAMÈTRE DES CONDUITS SELON LES INDICATIONS AU PLAN.
*THE NUMBER AND THE DIAMETER OF CONDUITS, AS INDICATED ON DRAWING.*

AutoCAD

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada

Direction générale des biens immobiliers
Real Property branch

Région du Québec
Quebec region

Canada

SNC·LAVALIN
2271, boul. Fernand-Lafontaine,Longueuil, Québec, Canada J4G 2R7
t 514 393 1000 f 450 651 0885

Consultant Identification | Identification Expert-Conseil

Consultant Seal | Sceau Expert-Conseil

NOTES :

1. NOUVEAU LAMPADAIRE À FOURNIR, À INSTALLER ET À RACCORDER. CHAQUE LAMPADAIRE EST COMPOSÉ D'UN FÛT ET D'UN LUMINAIRE.
*NEW LAMPPOST TO BE SUPPLIED, TO INSTALL AND TO CONNECT. EACH LAMPPOST IS COMPOSED OF ONE POLE AND OF ONE LUMINAIRE.*

2. LAMPADAIRE EXISTANT À MODIFIER. DÉBRANCHER ET ENLEVER LE LAMPADAIRE ET L'ENTREPOSER TEMPORAIREMENT. ENLEVER LA BASE DE BÉTON ET LA REMPLACER PAR UNE NOUVELLE MUNIE DE TROIS (3) CONDUITS. RÉINSTALLER LE LAMPADAIRE ET LE RACCORDER.
*EXISTING LAMPPOST TO MODIFY. DISCONNECT AND REMOVE THE LAMPPOST AND STORE IT TEMPORARILY. REMOVE THE CONCRETE BASE AND REPLACE IT BY A NEW WITH THREE (3) CONDUITS. REINSTALL THE LAMPPOST ON THE NEW BASEAND CONNECT IT.*

1 3. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UNE BORNE DE RECHARGE DE CONFIGURATION DOUBLE MONTÉ SUR PIÉDESTAL, COMPLET AVEC TOUS LES ÉQUIPEMENTS REQUIS ET FAIRE L'INSTALLATION SUR LE TROTTOIR À L'AIDE DES ANCRAGES REQUIS, LE TOUT SELON LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.
BORNE DE RECHARGE : AddÉNERGIE MODÈLE SmartTWO.
À COORDONNER AVEC LE CIVIL.
*SUPPLY, INSTALL AND CONNECT A TWIN CONFIGURATION OF ONE CHARGING STATION MOUNTED ON PEDESTAL, COMPLETE WITH ALL THE REQUIRED EQUIPMENTS AND MAKE INSTALLATION ON THE SIDEWALK WITH AN ANCHORS KIT, ALL ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS.*
*CHARGING STATION : AddENERGIE, MODEL: SmartTWO.*
*TO COORDINATE WITH CIVIL.*

4. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER DEUX (2) DISJONCTEURS 240V, 40A–2P DANS LE PANNEAU EXISTANT. EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX REQUIS.
*SUPPLY, INSTALL AND CONNECT TWO CIRCUIT BREAKER 240V, 40A–2P IN THE EXISTING PANEL. MAKE ALL THE NECESSARY WORK.*

QUÉBEC
Sylvie VIGNEAULT
24702
6 oct. 2015

| révisions revisions | | date |
|---|---|---|
| 1 | ADDENDA No 1 | 06/10/15 |
| 0 | POUR SOUMISSION | 02/09/15 |

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*
CanmetÉNERGY
Leadership en écoInnovation
1615 Boulevard Lionel-Boulet
Varennes, QC

AGRANDISSEMENT DU PARC DE STATIONNEMENT
*ENLARGEMENT OF THE CAR PARK*

Dessin / *Drawing*
ÉLECTRICITÉ
*ELECRICAL*
AMÉNAGEMENT PROPOSÉ
*PROPOSED LANDSCAPING*

| Conçu par / *Designed by* | Date |
|---|---|
| R. St-Pierre tech./ B. Villeneuve, ing. | 31-07-2015 |
| Dessiné par / *Drawn by* | Date |
| R. St-Pierre tech. | 31-07-2015 |
| Approuvé par / *Approved by* | Date |
| B. Villeneuve, ing. | 28-08-2015 |
| Soumission / *Tender* | Gestionnaire de projet TPSGC / *TPSGC Project Manager* |
| | Nouhoum Touré, ing. |
| No de projet / *Project number* TPSGC | No de projet / *Project number* PWGSC |
| R.076824.100 | 630542 |
| Nom du fichier / *File name* | No de classement / *File no* |
| E-001 | |
| No de plan ou dessin / *File name* | No feuille / *Sheet no* |
| E-001 | E01/01 |