

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

<u>1.1 RÉFÉRENCES</u>	.1	National Fire Protection Association (NFPA)
	.1	NFPA (Fire) 10, Standard for Portable Fire Extinguishers, 2013 Edition.
	.2	Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1	CAN/ULC S508-02 (R2013), Standard for the Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers, Including Amendments 1 and 2.
<u>1.2 DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION</u>	.1	Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2	Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	.1	Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

<u>2.1 EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE</u>	.1	Extincteurs à poudre polyvalente, à pression permanente, rechargeables, munis d'un tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrêt, homologués ULC, pour feux des classes A, B et C.
	.1	Capacité de 2.25, 3A-10BC capacité.
<u>2.2 EXTINCTEURS POUR CUISINES (FEUX DE CLASSE K)</u>	.1	Extincteurs à poudre, à pression permanente, rechargeables, homologués ULC, pour feux de la classe K.
	.1	Capacité de 6.0 litres, PKD-4G capacité.
<u>2.3 SUPPORTS POUR EXTINCTEURS</u>	.1	Supports du type recommandé par le fabricant des extincteurs.
<u>2.4 ARMOIRES POUR EXTINCTEURS</u>	.1	Armoires pour montage d'affleurement en saillie ou semi-encastré selon les indications, en acier de 1.6 mm d'épaisseur, avec porte en acier de 2.5 mm d'épaisseur s'ouvrant à 180 et munie d'un dispositif de verrouillage.
	.2	Armoires ayant un degré de résistance au feu équivalant à celui de l'ouvrage sur lequel elles seront installées.
	.3	Portes d'armoire : avec panneau en verre de 5 mm d'épaisseur.
	.4	Revêtement de finition
	.1	Caisse : revêtue d'une peinture primaire.
	.2	Porte et cadre : en acier inoxydable, au fini satiné numéro 4.

- 2.5 MARQUAGE .1 Extincteurs marqués conformément aux recommandations de la norme ANSI/NFPA 10 & CAN/ULC-S508.

PARTIE 3 - EXÉCUTION

- 3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT .1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

- 3.2 INSTALLATION .1 Installer ou monter les extincteurs dans des armoires ou sur des supports , selon les indications, et conformément à la norme NFPA 10.
- .2 Placer les couvertures de sécurité aux endroits indiqués.