

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Regional Manager/Real Property
Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

Title - Sujet Barrier Free Access & Yard Paving	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ734-161055/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client R.072798.001	Date 2015-10-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWL-030-2045	
File No. - N° de dossier PWL-5-38083 (030)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-27	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cowieson, Jim	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl030
Telephone No. - N° de téléphone (416) 512-5829 ()	FAX No. - N° de FAX (416) 512-5862
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Correctional Services Canada Millhaven Inst Highway 33 Bath, ON K0H 1G0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Veuillez consulter la pièce jointe (ATT003) relative à l'addenda n° 3.

La présente vise à répondre aux questions posées au sujet de ce projet.

Question n° 1

Sur le nouveau dessin, nous n'apercevons aucun détail ni aucune mesure pour le nouveau béton. Où se trouvent ces données?

Réponse : Les dimensions des trottoirs en béton montrés au dessin C0.02 doivent être selon les indications du plan, soit, en général, 0,9 m d'un côté de la clôture existante et 0,6 m de l'autre côté de la clôture. Selon les indications, tout près du bâtiment S, du béton doit être fourni dans l'aire située entre les deux clôtures existantes.

Question n° 2

Avec le nouvel ajout, je peux maintenant poser cette question : le garde-corps nécessite des piquets installés à 25,4 mm d'entraxe, ce qui ne laisserait que 0,5 po entre chaque piquet. Est-ce exact?

Réponse : Au détail 9/A2.10, coupe au garde-corps : des piquets de 13 mm de diamètre doivent être installés à 100 mm d'entraxe, plutôt qu'à 25,4 mm d'entraxe comme il est présentement indiqué (voir l'addenda n° 03).

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.