



DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET NOUVEAU TRAVAU:	
①	L'INTERPREPREUR SONT RESPONSABLE DE LA DÉSACÉTATION, DU DRANCAGE ET DU REMPLISSAGE DU SYSTÈME DE GICLEURS ET CE, QUOTIDIENNEMENT. COORDONNER AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT.
②	ENLEVER LES GICLEURS EXISTANT TEL QU'INDIQUÉ.
③	Fournir de NOUVEAUX GICLEURS DEBOUT POUR MAINTENIR LA COUVERTURE NÉCESSAIRE PAR LA NFPA.
④	ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANT D'UN REFROIDISSI AINSI QUE LES VALVES, LES ACCESSOIRES ET LES CONTRÔLES. CAPUCHONNER TEL QU'INDIQUÉ.
⑤	ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANT DE CONDENSATION TEL QU'INDIQUÉ.
⑥	ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRE AU NIVEAU C2.
⑦	ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRE EXISTANTE ET CAPUCHONNER ÉGALE AU PLANCHER.
⑧	Fournir de NOUVEAUX EXTINCTEURS D'INCENDIE TEL QU'INDIQUÉ.

Designed By	S.HAMILTON	Conçu par
Date	2015/05	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	C.LALONDE	Dessiné par
Date	2015/05	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	S.HAMILTON	Examiné par
Date	2015/05	(yyyy/mm/dd)
Approved By	S.HAMILTON	Approuvé par
Date	2015/05	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
STEPHANIE CORMIER		
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	R.064703.002	No. du projet
Drawing no.		No. du dessin

