



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Installation système de sécurité	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47443-165791/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 47443-16-5791	Date 2015-11-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-405-13486	
File No. - N° de dossier MTA-5-38090 (405)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-16	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Caroline	Buyer Id - Id de l'acheteur mta405
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3734 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 02

Cette modification 02 a pour but de publier des Questions et Réponses relatives à la Demande de proposition (DDP).

Questions et réponses

Q1: Pourriez-vous spécifier où nous pouvons indiquer le prix pour le branchement sur les contrôleurs des items suivants:

- a. Gâche électrique
- b. Électroaimant
- c. Détection de mouvement
- d. Bouton poussoir
- e. Clef réarmement

R1: Tel que mentionné dans l'annexe A « Besoin », à la section 5A, le contrôle doit être adapté aux périphériques déjà sur le chantier. Les branchements doivent donc être prévus sous l'item no. 7 « Installation des systèmes (incluant les tests nécessaires), la programmation et la mise en marche » de l'annexe B « Base de paiement ».

Q2: À la page 14 du document de sollicitation, section 5A, on demande : « *le contrôle de l'accès doit être coordonné avec les systèmes d'ouverture de portes automatisés* ». Puisque cette demande implique la fourniture d'un item, pouvez-vous nous spécifier qui fournira cet item?

R2: Le fournisseur des contrôles d'accès devra fournir le relais de contrôle requis pour le fonctionnement du contrôle d'accès avec le système d'ouverture de porte.

Q3: Qui est responsable de fournir et installer le câble?

R3: Tel que mentionné à l'annexe A « Besoin », à la section 2 « Description générale » : « Le câblage devra être fourni et installé par l'entrepreneur ». Ainsi, l'entrepreneur doit fournir et installer tous les câbles requis.

Q4 & Q5: Qui est responsable de fournir et installer le conduit? Qui est responsable de fournir et installer les boîtes de jonction / boîtes électriques?

R4 & R5: Les conduits, les boîtes de jonction et les boîtes électriques ont déjà été fournis par l'entrepreneur général et installés par la division électrique. Les plans fournis proviennent de la division électrique pour le projet et ne sont pas spécifiques au contrôle d'accès. Ils ont été fournis à titre d'information.

Q6: Sur les plans, il est mentionné que c'est la division architecture qui fournit les lecteurs de cartes, dans les spécifications on mentionne que c'est la division électrique. Pouvez-vous clarifier?

R6: Les lecteurs de cartes doivent être fournis par le fournisseur des contrôles d'accès.

Q7: Qui doit fournir le relais d'alarme d'incendie pour coupure du système?

R7: Le relais d'alarme d'incendie doit être fourni par le fournisseur des contrôles d'accès.

Q8: Pouvez-vous nous spécifier à partir de quel site se fera la programmation?

R8: La programmation se fera dans le bâtiment adjacent situé à 100 pieds du « bâtiment Lacolle ».

Q9: Vous mentionnez que le projet comporte 20 portes et que deux portes sont doubles. Devons-nous mettre des contacts de portes sur chaque porte des portes doubles? Si oui, on obtient un total de 22 contacts de portes?

R9: Un contact doit être installé sur chaque porte. Ainsi, le fournisseur doit installer un total de 22 contacts.

Q10: Les cartes proximité sont de quel type: coque, carte mince, carte mince ISO avec piste magnétique non codée, carte porte-clés ou tag rond autocollant?

R10: Les cartes proximité doivent être de type « carte mince ».

Q11 : Au sujet du modem, est-ce que les contrôleurs seront raccordés via ligne téléphonique? Ou référez-vous à une connexion avec le lien IP de Kantech comme dispositif de communications?

R11 : Les contrôleurs seront raccordés via ligne téléphonique.

Q12: Quelle version de logiciel est installée dans le bâtiment adjacent?

R12: Entrapass Special Edition 3.18.16.

Q13: Combien de points d'alarmes (zones), etc. doivent être couverts par le système d'alarme anti-intrusion?

R13: Le système d'alarme anti-intrusion doit couvrir 5 points d'alarme (4 boutons panique ainsi que le local C-6.1, tel qu'indiqué à l'annexe A-1 (modifiée) – Plan d'accès Lacolle.

Q14: Est-ce que les claviers doivent être de type DEL ou alpha numérique? Combien de partitions?

R14: Les claviers doivent être de type alpha numérique. Le local C-6.1 doit être armé en tout temps, sauf lorsqu'une personne autorisée y accède et le désarme.

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.