



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:Bid  
Receiving/Réception des soumissions**

**Bid Receiving Unit/Groupe de la réception des soumissions**

Procurement & Contracting Services  
Branch, Visitors Centre  
Royal Canadian Mounted Police  
73 Leikin Drive,  
Ottawa, ON K1A 0R2  
(613) 843-3798

**Facsimile Number for Amendments:** 613-825-0082

**AMENDMENT No 002 - INVITATION TO TENDER**

**MODIFICATION N° 002 - APPEL D'OFFRES**

**Tender to: Royal Canadian Mounted Police**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

**Soumission aux: Gendarmerie royale du Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté l Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

**Comments - Commentaries**

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - No de télécopieur:  
Telephone No. - N° de telephone:

<b>Title-Sujet:</b> Construction d'un nouveau bâtiment au hangar d'air	
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> 201602924	<b>Date</b> 4 novembre 2015
<b>Client Reference No. - No. De Référence du Client</b> 201602924	<b>Amendment No. - N° du modification</b> 002
<b>GETS Reference No. - No. de Référence de SEAG</b>	
<b>Solicitation Closes -L'invitation prend fin</b> at - à 2 :00 p.m HNE on - le 9 novembre, 2015	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Destination	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b>  dale.rudderham@rcmp-grc.gc.ca	
<b>Telephone No. - No de telephone</b> 613-843-5313	<b>Fax No. - N° de FAX:</b> 613-825-0082
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b>	
<b>Delivery Required - Livraison exigée:</b>	
<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	



**Une page de couverture de l'amendement signé doit accompagner votre offre.**

**Modification002 du appel d'offres 201602924 a été créé pour répondre aux questions et réponses – Partie 1; et de fournir des informations sur les produits de substitution proposé; et de fournir Addendum001 aux spécifications / dessins.**

**QUESTIONS ET REPONSES – PARTIE 1 :**

- Q1. Selon la note n ° 1 du dessin S001 il mentionne de se référer à un rapport de sols, cependant, lors de l'examen du cahier des charges, il semble que le rapport est absent du document. Voulez-vous s'il vous plaît fournir le rapport des sols.  
R1. *S'il vous plaît référence à la section 1.1 de l'Addendum001, la rapport géotechnique.*
- Q2. Après examen du cahier des charges, il ya deux copies différentes de la Section 09 65 16. Lequel allons-nous suivre?  
R2. *S'il vous plaît référence à la section 2.12 de l'Addendum002.*
- Q3. According to detail 3/A100 we are to provide 3 – 15M at 500 mm vertically, however, the note points to a horizontal bar. Please clarify what is required for horizontal and vertical reinforcing.  
R3. *S'il vous plaît référence à la section 1.4 de l'Addendum001.*
- Q4. En ce qui concerne le dessin A303. S'il vous plaît préciser où le détail 12-B doit être installé. Malheureusement, lors de l'examen des dessins que nous ne parvenons pas à localiser ce détail.  
R4. *S'il vous plaît référence à la section 1.5 de l'Addendum001.*
- Q5. En ce qui concerne le dessin A300, section B / 300. S'il vous plaît confirmer ce détail 12/303 est nécessaire uniquement le long quadrillage '11' et '12'.  
R5. *S'il vous plaît référence à la section 1.6 de l'Addendum001.*
- Q6. Selon détail 3 / A102 nous sommes de fournir un 765 mm trappe d'accès x 765 mm, cependant, l'article 07 72 33 États de fournir un 914 mm x 914 mm. Quelle est la taille de la trappe d'accès est nécessaire  
R6. *S'il vous plaît référence à la section 1.7 de l'Addendum001.*
- Q7. S'il vous plaît fournir les détails de la construction sur l'asphalte stationnement existant.  
R7. *S'il vous plaît référence à l'Addendum001.*
- Q8. En ce qui concerne le dessin A100. La zone de construction au sein de la clôture temporaire peut être augmentée par 5 mètres tout autour afin de nous fournir un espace de travail plus sûr et plus grand?  
R8. *S'il vous plaît référence à la section 1.2 de l'Addendum001.*
- Q9. Après examen des conditions du site aujourd'hui il semble y avoir sensiblement un trottoir existant beaucoup plus de disposer d'alors noté sur l'élaboration A100. S'il vous plaît émettre une condition du site dessin existant en notant tous les déménagements nécessaires  
R9. *S'il vous plaît référence à la section 1.3 de l'Addendum001.*
- Q10. L'article 12 49 40 Référence - Horizontal Louvre Stores. S'il vous plaît aviser si le client attend rouleaux de tissu nuances plutôt que des stores à lamelles horizontales? Peut-être l'article 12 24 13 serait la bonne?  
R10. *S'il vous plaît référence à la section 1.8 de l'Addendum001.*



- Q11. La construction du mur extérieur au-dessus des fenêtres sur les deux étages selon nous, devraient avoir des poteaux d'acier structurels mais ne sont pas précisés. Référence sections 2 et 3 sur les A302  
R11. *S'il vous plaît référence à la section 3.1 de l'Addendum003*
- Q12. En ce qui concerne le détail 12 / A303. Sommes-nous tenus de retirer et remplacer les ensembles de bardage et de parapets existants? Dans l'affirmative. S'il vous plaît confirmer le long de laquelle le quadrillage est de se produire.  
R12. *S'il vous plaît référence à la section 2.2 de l'Addendum002*
- Q13. S'il vous plaît fournir les spécifications pour le nouveau coupe-feu Overhead Door montré sur le dessin A303, A101 (grille C / 9) Rez de chaussée  
R13. *S'il vous plaît référence à la section 2.3 de l'Addendum002*
- Q14. Conformément à l'article 6 sur l'élaboration A302 il mentionne à fournir 100 mm de béton c / w acier sur le toit-terrasse, cependant, lors de l'examen du plan de toit dessin S002 et les sections note sur l'élaboration S003 ne fait aucune mention de fournir une telle article. Est béton et l'acier nécessaires sur la terrasse sur le toit? Dans l'affirmative. S'il vous plaît fournir des détails à béton  
R14. *S'il vous plaît référence à la section 2.4 de l'Addendum002*
- Q15. Accessoires sanitaires 10 28 10; S'il vous plaît fournir les spécifications pour Crochet montré dans les toilettes.  
R15. *S'il vous plaît référence à la section 2.5 de l'Addendum002*
- Q16. Lieu de Conseiller de porte-serviettes spécifié et non représentée sur les dessins;  
R16. *S'il vous plaît référence à la section 2.6 de l'Addendum002*
- Q17. Sont des miroirs pour être par l'article 10 28 10 ou 08 80 50 que les dessins indiquent sans cadre?  
R17. *S'il vous plaît référence à la section 2.7 de l'Addendum002*
- Q18. S'il vous plaît fournir la désignation pour les appareils comme il n'y a rien indiqué sur les plans d'aménagement et à la référence à l'horaire de montage.  
R18. *S'il vous plaît référence à la section 2.8 de l'Addendum002*
- Q19. Please provide the spec and size for the OH fire shutter.  
R19. *S'il vous plaît référence à la section 2.3 de l'Addendum002*
- Q20. Please provide the location of the existing fire alarm panel in the front entrance of the existing building, there is no true indication of the location of the front entrance.  
R20. *S'il vous plaît référence à la section 2.9 de l'Addendum002*
- Q21. Is the final grading plan to be issued after award?  
R21. *S'il vous plaît référence à la section 2.10 de l'Addendum002*
- Q22. Puis-je avoir une copie de la feuille d'inscription dans la visite du site?  
R22. *Voir copie de la visite du site vous connecter feuille jointe ci-dessous.*
- Q23. *Would you please provide a specification on the fire shutter noted on drawing A200. It appears to be missing from the document?*  
R23. *S'il vous plaît référence à la section 2.3 de l'Addendum002*
- Q24. Door schedule has aluminum door size as 915 x 2135. Elevations show the doors full height (2755mm including frame). Also new code requires doors to be wider than 915mm. If doors are to be full height then a wider stile is highly recommended than specified (08 11 16 .2.2) as well as more butt hinges.  
R24. *S'il vous plaît référence à la section 3.2 de l'Addendum003*
- Q25. There are two hardware lists for the aluminum doors. One on the door schedule A302 & one in section 08 11 16 .2.6. Please clarify hardware required.



- R25. *S'il vous plaît référence à la section 3.3 de l'Addendum003*
- Q26. 08 44 13 .2.2.3 and .4 states that panels & flashings to be 8mm (5/16") thick. I do not believe this is possible. The industry standard for the interior (back pan) is galvanized steel as the pins that hold the insulation are welded to it. As for the exterior & the flashings is it possible they want .080 thick & not 8mm. Please clarify.
- R26. *S'il vous plaît référence à la section 3.4 de l'Addendum003*
- Q27. There was no thermal insulation spec. provided for piping. For example, the domestic hot & cold water and the RWL –(storm piping) above grade were not specified to be insulated.
- R27. *S'il vous plaît référence à la section 4.1 de l'Addendum004*
- Q28. According to the specifications we are to provide expansion joint cover assemblies, however, upon review of the drawings we unfortunately cannot locate this item. If this item is a requirement then please provide its location
- R28. *S'il vous plaît référence à la section 2.2 & 2.3 de l'Addendum002*
- Q29. Please provide a specification for the recessed floor grille noted on drawing A101.
- R29. *S'il vous plaît référence à la section 3.5 de l'Addendum003*

## 1. SUBSTITUTE PRODUCTS:

*Please reference Addendum001 section 1.8*

## 2. SIGN IN SHEET

*Please see attached Optional Site-Visit sign-in sheet.*

JOBS SHOWING - safety Access to farmac.

Name	Representing	email
Ross Taylor	Ross Taylor Architecture	Ross @ rossitaylor Architect . com .
Amanda Helmer	Elite Construction Inc	info@eliteconstruction.com
ANDY LIBBOS	DOLYN DEVELOPMENTS	ESTIMATING@DOLYN.COM
BRIAN COUGHLAN	RUITER CONSTRUCTION	brian@ruiterconstruction.ca
Jean Richer	S&R mechanical.	Jean. Richer @ sr mech . com .
NICK SPENCER	BOURGOIN CONSTRUCTION	nicks spencer@rjbougoin.com
SUZANNE SOLICOEVA	ROMP	
JEN GAUTREAU	CON-PRO INDUSTRIES	jennifer.gautreau@conpro.mb.ca
MASSIMO FATA	PCL CONSTRUCTORS CANADA INC	m.fata@pcl.com
KEITH RILEY	ARGUE CONSTRUCTION LTD	Keith@argueconstruction.ca
Alex Aghajanian	Michanie Construction	alex@michanie.com
ALLEN XU	LAURIN & COMPANY	allen.xu@laurin.ca
RAFIK OUDSIDA	GAULLEC CONTRACTING	RAFIK@Gaulleccontracting.com
Lee McClintock	Daoust Construction	lee@dc.ca
Robert Buckley	McDonald Bros Construction	robert@mbconstruction.ca
Christopher DesRivières	Jumec Construction	christopher@jumec.com
TIM FOSS	DMA Construction	tim@dmaconstruction.ca
Giuliano D'Angelo	PCS CONTRACTORS	Estimating@pcsgc.ca
Jack Benoit	S.P. Gravel	jack@spgravelconst.ca
GARY GRAY	Betron electric	garybetron@on.aibn
Steven Waters	Bedford	s.waters@bedfordconstruction.com
Simon Dagenais	F. trotter Construction	Tenders@trotter.ca
Scott Corrigan	Boudfield Construction	scorrigan@boudfield.com
Giuliano D'Angelo	PCS CONTRACTORS	estimating@pcsgc.ca