



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Officer, Janine Donovan: Email - janine.donovan@pwgsc.gc.ca or Fax No. (506) 636-4376.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Diesel Generators - Dorchester Med.	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-161237/A	Amendment No. - N° modif. 012
Client Reference No. - N° de référence du client R.061866.001	Date 2015-11-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-3703	
File No. - N° de dossier PWB-5-38081 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-10	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC016-161237/A

Amd. No. - N° de la modif.
012

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb020

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.061866.001

File No. - N° du dossier
PWB-5-38048

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. Twelve (12) is raised to include the following addendum no. 12.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contracts documents.

All other terms and conditions remain the same.

CLARIFICATION

Specification Section 23 11 13, subsection 2.3.11:

Algea-X is a specified product that will meet the CSA 282-15, item 7.3.5 for generator fuel quality (ISO 4406 18/16/13). We confirmed that the Algea-X system's controller is cUL listed which is an accepted manufacturer inspection agency as per New Brunswick electrical inspection bulletin 165-3-10-R1 and therefore is acceptable for use in NB.