



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Caribou & Woods Islands Ferry Ramp	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-161214/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-16-1214	Date 2015-11-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-122-5297	
File No. - N° de dossier PWA-5-74100 (122)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-17	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Chinye (PWA), Chukwudi	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa122
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5476 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

PWASolicitation No. - N° de l'invitation

EB144-161214/001/PWA

Client Ref. No. - N° de réf. du client

EB144-12-1214

Amd. No. - N° de la modif.

Amd003

File No. - N° du dossier

PWA-5-74100

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwa122

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Due to the technical nature of amendment 003, this amendment will be available in English ONLY.

Amendment 003 is raised to answer the following questions:

Question 1: Will the bidder be required to demolish the housing for the hydraulic power unit and the electrical equipment? There is currently a wooden building holding this equipment. Is it required that a new house would need to be built and the existing one removed? Or would out new equipment (electrical and hydraulic unit) be installed in the existing houses?

Answer to Question 1: The existing control booth will be reused to house the new HPU and electrical equipment.

All Other Terms and Conditions Remain the Same