



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet ROULOTTE DE CHANTIER	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-166098/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-166098	Date 2015-11-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-16563	
File No. - N° de dossier QCN-5-38172 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-23	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2774 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7701-166098/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7701-166098

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
QCN-5-38172

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcn016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This is amendment 002 to our solicitation, in order to answer to some questions from the industry.

QUESTION #2 :

Can you please clarify in the Requirement section of the tender docs page 15, Exterior, 3, D. Minimum 3/16" inch thick steel plate placed on the joists and under the roof membrane. Is this requirement for the width of the joists or the whole roof?

ANSWER #2:

The plate (PACTH) of steel 3/16" of thickness has to cover all the roof.

QUESTION #3:

On page 15, Exterior, 3, E. 4 exterior, top-anchored, detachable, sliding aluminum panels.

Can you provide clarification on the sizes of the panels, the location of the panels and the type of aluminum for the panels?

ANSWER #3:

These 4 sliding panels can serve as a sun visor or guard for windows, when they are fully closed. They are retained at the top using hinges and by the sides, with the adjustable slides at the desired height and can be locked down by means of a butterfly nut. The panels should cover the whole windows and be made of aluminum about 1/8" thick.

All other terms and conditions remain the same.