



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet ROULOTTE DE CHANTIER	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-166098/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-166098	Date 2015-11-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-16563	
File No. - N° de dossier QCN-5-38172 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-23	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2774 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7701-166098/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7701-166098

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
QCN-5-38172

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcn016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 002 de notre invitation, afin de répondre à certaines questions de l'industrie.

QUESTION #2 :

Pouvez-vous s'il vous plaît préciser dans l'invitation à la section Exigence de la page 15, Extérieur, 3, D. minimum plaque d'acier d'épaisseur 3/16" placé sur les solives et sous la membrane du toit. Est-ce nécessaire seulement pour la largeur des solives ou tout le toit?

RÉPONSE #2:

La plaque d'acier 3/16" d'épaisseur doit couvrir tout le toit.

QUESTION #3:

À la page 15, Extérieur, 3, 4 E. extérieur, ancrée par le haut, détachable, panneaux coulissants en aluminium.

Pouvez-vous donner des précisions sur la taille des panneaux, l'emplacement des panneaux et le type de l'aluminium pour le panneau?

RÉPONSE #3:

Il s'agit de 4 panneaux coulissants pouvant servir de pare-soleil ou de protecteur pour les fenêtres, lorsque ceux-ci sont complètement fermés. Ils sont retenus par le haut à l'aide de penture et par les côtés dans des coulisses ajustables à la hauteur désirée, et pouvant être verrouillés par le bas à l'aide d'un écrou papillon. Les panneaux doivent couvrir les fenêtres en entier, fabriqué en aluminium d'environ 1/8"d'épaisseur.

Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes.