



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Installation système de sécurité	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47443-165791/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 47443-16-5791	Date 2015-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-405-13486	
File No. - N° de dossier MTA-5-38090 (405)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-20	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Caroline	Buyer Id - Id de l'acheteur mta405
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3734 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 05

Cette modification 05 a pour but de publier des Questions et Réponses relatives à la Demande de proposition (DDP) et de modifier la Pièce Jointe 1.

Les Questions et Réponses de 1 à 15 font partie de modifications précédentes.

Questions et réponses

Q16: Tel que mentionné dans le document de sollicitation, on demande à l'entrepreneur de fournir des contrôleurs d'accès de marque KANTECH. Il semble que des contrôleurs d'accès KANTECH soient déjà sur place. Doit-on comprendre que le ou les contrôleurs d'accès KANTECH déjà sur place sont conformes aux normes Underwriters' Laboratories of Canada (ULC)? Après vérification, les contrôleurs KANTECH ne sont pas conformes ULC.

R16 : Tel que mentionné dans l'annexe A « Besoin », section 5.A :
« Les composantes et l'installation doivent être conformes aux normes Underwriters' Laboratories of Canada (ULC) ».

L'information relative aux normes ULC a été insérée dans la mauvaise partie de l'annexe A « Besoin ». Cette information aurait dû se retrouver dans la section 5.B « Système d'alarme anti-intrusion et système de boutons panique ». Cette correction sera reflétée dans le contrat subséquent.

Les équipements KANTECH n'ont pas à être conformes aux normes ULC. La réponse R15 publiée dans la Modification 03 était incorrecte.

L'installation du système d'alarme anti-intrusion, plus précisément le branchement avec les résistances de fin de ligne, doit être faite selon les spécifications ULC.

Q17 : Les fournisseurs doivent-ils détenir un permis du Bureau de la sécurité privée (BSP)?

R17 : Ceci n'est pas exigé dans le cadre de cette Demande de proposition.

Pièce Jointe 1 « Critères techniques obligatoires »

SUPPRIMER :

Tableau A « Système de contrôle d'accès », Item 1 « Les composantes et installation du système doivent conformes aux normes ULC ».

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.