



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des produits de
l'ameublement

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

6B1, Place du Portage

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet Office Furniture-Meubles - Carling		
Solicitation No. - N° de l'invitation EP837-161021/A		Date 2015-11-18
Client Reference No. - N° de référence du client 20161021		Amendment No. - N° modif. 005
File No. - N° de dossier pq956.EP837-161021	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PQ-956-68135		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2015-10-08
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-27		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Goyette, J-F		Buyer Id - Id de l'acheteur pq956
Telephone No. - N° de téléphone (613) 219-0728 ()		FAX No. - N° de FAX (819) 956-5706
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Carling Campus 3500 Carling Avenue Ottawa, On K2H 8E9		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification est émise afin de répondre à des questions, d'émettre une version autocad de l'Annexe A-3 et de prolongé la date de fermeture des soumissions.

- 1- Prolongé la date de fermeture des soumissions.

À: La page 1 de la demande d'offres à commandes


Supprimer: L'invitation prend fin le 2015-11-20 à 2:00pm

Inserer: L'invitation prend fin le 2015-11-27 à 2:00pm

- 2- Questions et réponses

Q28. Annex A 8.2.2.3 Will the following receptacle be acceptable?

**15 Amp Duplex Receptacle
with USB Charging Outlet**




A28. No, this proposed option is not to be found acceptable by PWGSC and The Department of National Defense.

With regard to the USB chargers, there are two concerns.

1. USB chargers consume power even when not in use; and
2. The power consumption, though very low, is accumulative across all receptacles in all workstations. This will have both a financial cost to the Crown and environmental impact.

Additional technical specifications would be required to be written for the USB outlets ensuring the quality, electrical currents and compatibility with Government devices. This process would disrupt the tendering process and risk not meeting the overall project schedule.

Q29. Annex A 8.2.2.3 Will the following receptacle be acceptable?



Note: the outlet disabler shown in the photo is non-removable.

Both the proposed solutions are based on standard UL, CUL approved manufactured products. The USB solution is feed internally from the receptacle and is only 5 volt DC at 2 Amp shared. The other proposed solution is exactly the equivalent of a duplex outlet offering only 6 plug in points per station (3 duplex) as per the specification with no additional loading. This option fully meets spec.

A29. No, this proposed option is not to be found acceptable by PWGSC and The Department of National Defense. The solution is not a commonly used product which will have future impact on maintenance and replacement of the receptacles.

3- Version Autocad de l'Annexe A-3

Supprimer: Annex A-3 floorplan.pdf

Inserer: ANNEX A_3 CAD floorplan.zip

(voir nouvelle pièce jointe)

Il y a des différences entre la version .pdf et la version Autocad de ce document, la version Autocad a priorité.