NOTE :
COORDONNER AVEC STRUCTURE/
NOTE:
COORDINATE WITH STRUCTURE

ACC.TOIT.2
SUPPORT DE HAUBAN PRÉFABRIQUÉ, VOIR DEVIS
P.ACC.2
PREFABRICATED GUY WIRE SUPPORT, SEE SPECS

ACC.TOIT.1
MANCHON ET CAPUCHON PRÉFABRIQUÉ, VOIR DEVIS POUR MODÈLE
P.ACC.1
PREFABRICATED SUPPORT, SEE SPECS FOR MODEL

ISOL.6/I
ISOLANT DE POLYURÉTHANE INJECTÉ/
INSUL.6/I
INJECTED POLYRETHANE INSULATION

76
±300 MIN.
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON/
TOP OF CONCRETE

SYTÈME D'ANCRAGE POUR SUPPORT PRÉFABRIQUE, COORDONNER AVEC STRUCTURE/
ANCHOR PLATES FOR PREFABRICATED SUPPORT, COORDINATE WITH STRUCTURE

SUPPORT POUR ANTENNE
SUPPORT FOR ANTENNA
10 A201 A451
0 250 1: 5

CAPOTIN EXISTANT À RÉINSTALLER, RACRÉER ET REPEINDRE. CONDUIT À COUPER À LA HAUTEUR REQUISE./
EXISTING COVER TO BE REINSTALLED, MAKE GOOD AND REPAINT. DUCT TO BE CUT AT REQUIRED HEIGHT.

S.ENT/GV
SOUS–ENTREMISE D'ACIER GALVANISÉ (CAL. 20 = 0.912mm)/
S.GRT/GC
GALVANIZED STEEL SUB–GIRT (20 GAUGE = 0.912mm)

SOL.M/PP
SOLIN MÉTALLIQUE PREPEINT (CAL. 24 = 0.610mm)/
MFL/PP
PREPAINTED METAL FLASHING, (24 GAUGE = 0.610mm)

PENTE 2%
CONDUIT EXISTANT REPLIÉ. COUPER À MINIMUM 406mm DE LA TOITURE FINIE./
EXISTING DUCT. CUT TO A MINIMUM OF 406mm FROM FINISHED ROOF.

CALF.1
MASTIC TERPOLYMÈRE DE POLYURÉTHANE EPOXYDIQUE/
CLKG.1
EPOXIDIZED POLYURETHANE TERPOLYMER SEALANT

ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE/
INSUL.12O
MINERAL FIBER FLEXIBLE INSULATION

MEMB.21
MEMBRANE PARE–VAPEUR/
MEMB.21
VAPOR BARRIER MEMBRANE

100
92
10
±400 MIN.
P.5V
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON/
TOP OF CONCRETE

COL DE CYGNE / CAPOTIN
EXHAUST OUTLET / GOOSENECK
7 A201 A451
0 250 1: 5

COMPOSITIONS DE TOITURE / *ROOF COMPOSITIONS*

T.1 (STRUCTURE DE BÉTON EXISTANTE) / ***T.1 (EXISTING CONCRET STRUCTURE)***

MEMB.25
MEMBRANE DE TOITURE EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
ISOL.12/T/DD/EA
ISOLANT DE TOITURE EN FIBRE MINÉRAL, À DOUBLE DENSITÉ, AVEC CONDUIT ASPHALTIQUE
ADH.120
ADHÉSIF URÉTHANE BI–COMPOSANTE À FAIBLE EXPANSION
ISOL.R/T/PNT
ISOLANT DE TOITURE EN PANNEAUX DE POLYISOCYANURATE (POUR PENTE ET CONTRE–PENTES, VOIR PLAN DE TOITURE)
ADH.120
ADHÉSIF URÉTHANE BI–COMPOSANTE À FAIBLE EXPANSION
MEMB.21
MEMBRANE PARE–AIR/VAPEUR OU MEMBRANE SOLIN DE BITUME MODIFIÉ, UN PLI
BET/STR/EX
STRUCTURE EXISTANTE – DALLE BÉTON (À CONSERVER)

MEMB.25
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED ROOFING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
INSUL.12/T/DD/AC
MINERAL FIBRE ROOF INSULATION, DOUBLE DENSITY, WITH ASPHALT COATING.
ADH.120
TWO–COMPONENT, LOW EXPANSION, URETHANE ADHESIVE
INSUL.R/R/SL
EXPANDED POLYISOCYANURATE BOARD ROOF INSULATION (FOR SLOPES AND COUNTER SLOPES, SEE ROOF PLAN)
ADH.120
TWO–COMPONENT, LOW EXPANSION, URETHANE ADHESIVE
MEMB.21
MODIFIED BITUMEN ONE–PLY VAPOUR BARRIER OR FLASHING MEMBRANE
BET/STR/EX
EXISTING STRUCTURE – CONCRETE SLAB (TO REMAIN)

COMPOSITIONS DE PAREPT HORIZONTALES / *PAREPT COMPOSITIONS HORIZONTAL*

P.1H / ***P.1H***

SOL.M/PP
SOLINS ET COURONNEMENTS MÉTALLIQUES PRÉPEINTS (CALIBRE 24 = 0.61mm)
MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, COUCHE DE BASE SEULEMENT
PN.RC
PANNEAUX DE RECOUVREMENT À ÂME ASPHALTIQUE, 6.4mm ATTACHÉS AVEC VIS @ 300mm c/c TYPIQUE
BO./T
BOIS TRAITÉ SOUS PRESSION, HYDROFUGE
EXISTANT
PARAPET EXISTANT (À CONSERVER)

MFL/PP
METAL FLASHING AND COPING, PREPAINTED (24 GAUGE = 0.61mm)
MEMB.26
MODIFIED BITUMEN EXPOSED FLASHING MEMBRANE, BASE MEMBRANE ONLY
PC.PN
ASPHALT CORE RE–COVER BOARD, 6.4mm FASTENED WITH SCREWS @ 300mm c/c TYPICAL
WD/T
WOOD, PRESSURE TREATED, WATER RESISTANT
EXISTING
EXISTING PARAPET (TO REMAIN)

P.2H (PARAPET BLOC A) / ***P.2H (PARAPET BLOCK A)***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE DE BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.RC
PANNEAUX DE RECOUVREMENT À ÂME ASPHALTIQUE, 6.4mm ATTACHÉS AVEC VIS @ 300mm c/c TYPIQUE, POUR FORMER PENTE VERS LE BLOC A
EXISTANT
PARAPET EXISTANT (À CONSERVER)

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
PC.PN
ASPHALT CORE RE–COVER BOARD, 6.4mm FASTENED WITH SCREWS @ 300mm c/c TYPICAL, TO MAKE SLOPE TOWARDS BLOCK A
EXISTING
EXISTING PARAPET (TO REMAIN)

COMPOSITIONS DE PAREPT HORIZONTALES / *PAREPT COMPOSITIONS HORIZONTAL*

P.3H (PARAPET TYPIQUE) / ***P.3H (TYPICAL PARAPET)***

SOL.M/PP
SOLINS ET COURONNEMENTS MÉTALLIQUES PRÉPEINTS (CALIBRE 24 = 0.61mm)
MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, COUCHE DE BASE SEULEMENT
PN.FCIM.1
PANNEAUX DE FIBRO–CIMENT, 10mm
COL.AC.2/GV
SYSTÈME DE COLOMBAGE D'ACIER GALV. EXTÉRIEUR STRUCTURAL 92mm x 41mm x (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c
ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE, À L'INTÉRIEUR DU COLOMBAGE

MFL/PP
METAL FLASHING AND COPING, PREPAINTED (24 GAUGE = 0.61mm)
MEMB.26
MODIFIED BITUMEN EXPOSED FLASHING MEMBRANE, BASE MEMBRANE ONLY
FCEM.BD.1
FIBRE–CEMENT WALLBOARD, 10mm
ST.STD.2/GV
EXTERIOR STRUCTURAL GALVANIZED STEEL STUD SYSTEM, 92mm x 41mm x (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION WITHIN STEEL STUDS

P.4H (BOÎTE POUR TUYAUX / CONDUITS) / ***P.4H (PIPE / CONDUIT BOX)***

SOL.M/PP
SOLINS ET COURONNEMENTS MÉTALLIQUES PRÉPEINTS (CALIBRE 24 = 0.61mm)
MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, COUCHE DE BASE SEULEMENT
PN.FCIM.1
PANNEAUX DE FIBRO–CIMENT, 10mm
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 25mm
COL.AC.2/GV
SYSTÈME DE COLOMBAGE D'ACIER GALV. EXTÉRIEUR STRUCTURAL 92mm x 41mm x (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c
ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE, À L'INTÉRIEUR DU COLOMBAGE
AC.PL/GV
TÔLE D'ACIER GALVANISÉ FORMÉE À FROID (CALIBRE 18 = 1.087mm)

MFL/PP
METAL FLASHING AND COPING, PREPAINTED (24 GAUGE = 0.610mm)
MEMB.26
MODIFIED BITUMEN EXPOSED FLASHING MEMBRANE, BASE MEMBRANE ONLY
FCEM.BD.1
FIBRE–CEMENT WALLBOARD, 10mm
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 25mm
ST.STD.2/GV
EXTERIOR STRUCTURAL GALVANIZED STEEL STUD SYSTEM, 92mm x 41mm x (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION WITHIN STEEL STUDS
ST.PL/GV
COLD FORMED GALVANIZED STEEL SHEETS (18 GAUGE = 1.087mm)

P.5H (EVENT) / ***P.5H (VENT)***

SOL.M/PP
SOLINS ET COURONNEMENTS MÉTALLIQUES PRÉPEINTS (CALIBRE 24 = 0.61mm)
MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAU DE FIBRO–CIMENT 10mm
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 25mm

MFL/PP
METAL FLASHING AND COPING, PREPAINTED (24 GAUGE = 0.610mm)
MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
FCEM.BD.1
FIBRE–CEMENT BOARD 10mm
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 25mm

COMPOSITIONS DE PAREPT VERTICALES / *PAREPT COMPOSITIONS VERTICAL*

P.1V / ***P.1V (TYPICAL PARAPET)***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.RC
PANNEAUX DE RECOUVREMENT À ÂME ASPHALTIQUE, 6.4mm ATTACHÉS AVEC VIS @ 300mm c/c TYPIQUE
EXISTANT
PARAPET EXISTANT (À CONSERVER)

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
PC.PN
ASPHALT CORE RE–COVER BOARD, 6.4mm FASTENED WITH SCREWS @ 300mm c/c TYPICAL
EXISTING
EXISTING PARAPET (TO REMAIN)

P.2V / ***P.2V***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAU DE FIBRO–CIMENT 10mm
EXISTANT
PARAPET EXISTANT (À CONSERVER)

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
FCEM.BD
FIBRE–CEMENT BOARD 10mm
EXISTING
EXISTING PARAPET (TO REMAIN)

P.3V / ***P.3V (METAL SIDING BASE)***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAUX DE FIBRO–CIMENT, 10mm
FOUR.M.2
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR APPLICATION AVEC L'ISOLANT RIGIDE (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPIQUE
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 75mm
EXISTANT
EXISTANT (À CONSERVER)

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
FCEM.BD.1
FIBRE–CEMENT WALLBOARD, 10mm
M.FUR.2
METAL FURRING FOR APPLICATION WITH RIGID INSULATION (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPICAL
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 75mm
EXISTING
EXISTING PARAPET (TO REMAIN)

P.4V / ***P.4V***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAUX DE FIBRO–CIMENT, 10mm
FOUR.M.2
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR APPLICATION AVEC L'ISOLANT RIGIDE (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPIQUE
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 25mm
CYP.3
16mm PANNEAU DE GYPSE PARE–VAPEUR, RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE
COL.AC.2/GV
SYSTÈME DE COLOMBAGES D'ACIER GALV. EXTÉRIEUR, GALVANISÉ, 2 x 64mm x 41mm x (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c
ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE, À L'INTÉRIEUR DES COLOMBAGE
CYP.3
16mm PANNEAU DE GYPSE PARE–VAPEUR, RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR SURFACED
FCEM.BD.1
FIBRE–CEMENT WALLBOARD, 10mm
M.FUR.2
METAL FURRING FOR APPLICATION WITH RIGID INSULATION (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPICAL
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 25mm
CYP.1
VAPOUR BARRIER GYPSUM BOARD, HUMIDITY AND MILDEW RESISTANT
ST.STD.2/GV
EXTERIOR STRUCTURAL GALVANIZED STEEL STUD SYSTEM, 2 x 64mm x 41mm x (18 GAUGE= 1.087mm) @ 300mm c/c
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION WITHIN STEEL STUDS
CYP.3
VAPOUR BARRIER GYPSUM BOARD, HUMIDITY AND MILDEW RESISTANT

P.5V (ÉVENT) / ***P.5V (VENT)***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE EN BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAU DE FIBRO–CIMENT 10mm
FOUR.M.2
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR APPLICATION AVEC L'ISOLANT RIGIDE (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPIQUE
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 25mm
COL.AC.2/GV
SYSTÈME DE COLOMBAGE D'ACIER GALV. EXTÉRIEUR STRUCTURAL 92mm x 41mm x (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c
ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE, À L'INTÉRIEUR DU COLOMBAGE
MEMB.21
MEMBRANE PARE–AIR/VAPEUR DE BITUME MODIFIÉ, UN PLI

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
FCEM.BD
FIBRE–CEMENT BOARD 10mm
M.FUR.2
METAL FURRING FOR APPLICATION WITH RIGID INSULATION (18 GAUGE = 1.087mm)
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 25mm
ST.STD.2/GV
EXTERIOR STRUCTURAL GALVANIZED STEEL STUD SYSTEM, 92mm x 41mm x (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION WITHIN STEEL STUDS, MEMB.21
MODIFIED BITUMEN ONE–PLY VAPOUR BARRIER MEMBRANE

P.6V (BOÎTE POUR TUYAUX / CONDUITS) / ***P.6V (PIPE / CONDUIT BOX)***

MEMB.26
MEMBRANE–SOLIN EXPOSÉE DE BITUME MODIFIÉ, BI–COUCHE, FACE GRANULÉE GRISE
PN.FCIM.1
PANNEAU DE FIBRO–CIMENT 10mm
FOUR.M.2
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR APPLICATION AVEC L'ISOLANT RIGIDE (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c TYPIQUE
ISOL.1/M
ISOLANT DE MUR EN PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ, 25mm
COL.AC.2/GV
SYSTÈME DE COLOMBAGE D'ACIER GALV. EXTÉRIEUR STRUCTURAL, 92mm x 41mm x (CALIBRE 18 = 1.087mm) @ 300mm c/c
ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE, À L'INTÉRIEUR DU COLOMBAGE
AC.PL/GV
TÔLE D'ACIER GALVANISÉ FORMÉE À FROID, TYPIQUE (CALIBRE 18 = 1.087mm)
EXISTANT
ESPACE À CONDUITS EXISTANT

MEMB.26
MODIFIED BITUMEN TWO–PLY EXPOSED FLASHING MEMBRANE, GREY GRANULAR FINISH
FCEM.BD
FIBRE–CEMENT BOARD 10mm
M.FUR.2
METAL FURRING FOR APPLICATION WITH RIGID INSULATION (18 GAUGE = 1.087mm)
INSUL.1/M
EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD WALL INSULATION, 25mm
ST.STD.2/GV
EXTERIOR STRUCTURAL GALVANIZED STEEL STUD SYSTEM, 92mm x 41mm x (18 GAUGE = 1.087mm) @ 300mm c/c
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION WITHIN STEEL STUDS
ST.PL/GV
COLD FORMED GALVANIZED STEEL SHEETS, TYPIQUE (18 GAUGE = 1.087mm)
EXISTING
EXISTING OPENING FOR CONDUITS

P.7V (REVÊTEMENT MÉTALLIQUE) / ***P.7V (METAL SIDING)***

PRM.E.1/PP
PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR, NERVURÉS, PRÉPEINTS, COULEUR ET NERVURES TEL QUE L'EXISTANT.
FOUR.M.1
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
EXISTANT
STRUCTURE DE BLOC DE BÉTON EXISTANTE

MCP.E.1/PP
EXTERIOR METAL SIDING PANELS, FLUTED, PREPAINTED, COLOR AND PROFILE TO MATCH EXISTING
M.FUR.1
METAL FURRING FOR METAL SIDING
EXISTING
EXISTING CONCRETE BLOCK STRUCTURE

P.8V (REVÊTEMENT MÉTALLIQUE) / ***P.8V (METAL SIDING)***

PRM.E.1/PP
PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR, NERVURÉS, PRÉPEINTS, COULEUR ET NERVURES TEL QUE L'EXISTANT
FOUR.M.1
FOURRURE MÉTALLIQUE POUR REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
MEMB.21
MEMBRANE PARE–AIR/VAPEUR DE BITUME MODIFIÉ, UN PLI
BO.C
PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ

MCP.E.1/PP
EXTERIOR METAL SIDING PANELS, FLUTED, PREPAINTED, COLOR AND PROFILE TO MATCH EXISTING
M.FUR.1
METAL FURRING FOR METAL SIDING
MEMB.21
MODIFIED BITUMEN ONE–PLY VAPOUR BARRIER MEMBRANE
WD.P
WOOD PANEL, PLYWOOD

S.B. / ***S.B.***

PN.RC
PANNEAUX DE RECOUVREMENT À ÂME ASPHALTIQUE, 6.4mm ATTACHÉS AVEC VIS @ 300mm c/c TYPIQUE
BO.T.1
BOIS TRAITÉ (38mm X 152mm)
ISOL.12/RE
ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE, IGNIFUGE

RC.BD
ASPHALT CORE RE–COVER BOARD, 6.4mm FASTENED WITH SCREWS @ 300mm c/c TYPICAL
WD.T
TREATED WOOD (38mm X 152mm)
INSUL.12/FR
MINERAL FIBRE INSULATION, FIRE RESISTIVE

PROLONGEMENT DISPONIBLE OÙ REQUIS/
EXTENSION AVAILABLE WHERE NEEDED

POUR CONDUITS MÉCANIQUES ET ELECTRIQUES/
FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL PIPES

DORM./COMP.
DORMANTS EN MATIÈRE COMPOSITE, VOIR MÉCANIQUE POUR QUANTITÉ ET POSITION
SLP/COMP.
COMPOSITE SLEEPERS, SEE MECHANICAL FOR QUANTITY AND LOCATION

MEMB.28O
SURFACES DE PROTECTION, 2 x 19mm ÉP.
MEMB.28O
RUBBER PROTECTION, 2 x 19mm THICK

VAR.
152
250
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON /
TOP OF CONCRETE

SUPPORT POUR TUYAUX / CONDUITS
SUPPORT FOR PIPES / CONDUITS
9 A201 A451
0 250 1: 5

DRAIN DE TOIT EN CUIVRE AVEC CRÉPINE EN ALUMINIUM, VOIR DEVIS POUR NUMÉRO DE MODÈLE/
COPPER ROOF DRAIN WITH ALUMINIUM STRAINER, SEE SPECIFICATIONS FOR MODEL NUMBER

PN.RC
2 PANNEAUX DE RECOUVREMENT À ÂME ASPHALTIQUE, 6mm CHACUN, 600mm x 600mm/
RC.BD
2 ASPHALT CORE RE–COVER BOARDS, 6mm EACH, 600mm x 600mm

CALF.5A
MASTIC ÉLASTOMÈRE MONO–ÉLÉMENT À BASE D'ACRYLIQUE/
CLKG.54
ACRYLIC BASED ONE–PART ELASTOMER SEALANT

300
CL
300
PENTE
±100
PENTE
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON /
TOP OF CONCRETE

BO./T
BLOCAGE EN BOIS TRAITÉ/
WD/T
TREATED WOOD BLOCKING

ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE/
INSUL.12O
MINERAL FIBER FLEXIBLE INSULATION

COLLET ET SCELLANT, VOIR MÉCANIQUE/
CLAMP AND CAULKING, SEE MECHANICAL

CANALISATION DE DRAINAGE EXISTANTE. COUPER À LA LONGUEUR REQUISE./
EXISTING DRAIN–PIPE. CUT AT REQUIRED HEIGHT.

ISOLANT SI REQUIS, VOIR MÉCANIQUE/
INSULATION IF REQUIRED, SEE MECHANICAL

DRAIN DE TOIT
ROOF DRAIN
6 A201 A451
0 250 1: 5

VENTILATEUR EXISTANT À RÉINSTALLER, RACRÉER ET REPEINDRE/
EXISTING FAN TO BE REINSTALLED, MAKE GOOD AND REPAINT

CONDUIT EXISTANT REPLIÉ. COUPER À MINIMUM 406mm DE LA TOITURE FINIE./
EXISTING DUCT. CUT TO A MINIMUM OF 406mm FROM FINISHED ROOF.

S.ENT/GV
SOUS–ENTREMISE D'ACIER GALVANISÉ (CAL. 20 = 0.912mm)/
S.GRT/GC
GALVANIZED STEEL SUB–GIRT (20 GAUGE = 0.912mm)

SOL.M/PP
SOLIN MÉTALLIQUE PREPEINT (CAL. 24 = 0.610mm)/
MFL/PP
PREPAINTED METAL FLASHING, (24 GAUGE = 0.610mm)

ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE/
INSUL.12O
MINERAL FIBER FLEXIBLE INSULATION

PENTE 2%
MEMB.11/SOM
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BITUME MODIFIÉ, AUTO–ADHÉSIVE/
MEMB.11/SM
MODIFIED BITUMEN MEMBRANE, SELF–ADHESIVE
P.5V
92
10
±400 MIN.
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON/
TOP OF CONCRETE

VENTILATEUR
EXHAUST FAN
4 A201 A451
0 250 1: 5

NOUVEAU CAPUCHON AMOVIBLE EN ALUMINIUM, VOIR MÉCANIQUE/
NEW REMOVABLE ALUMINIUM CAP, SEE MECHANICAL

CALF.1
MASTIC TERPOLYMÈRE DE POLYURÉTHANE EPOXYDIQUE/
CLKG.1
EPOXIDIZED POLYURETHANE TERPOLYMER SEALANT

MEMB.21
MEMBRANE PARE–VAPEUR/
MEMB.21
VAPOR BARRIER MEMBRANE

ÉVENT DE PLOMBERIE EXISTANT. COUPER À MINIMUM 300mm DE LA TOITURE FINIE. RACRÉER ET REPEINDRE L'ÉVENT/
EXISTING PLUMBING VENT. CUT TO A MINIMUM OF 300mm FROM FINISHED ROOF. MAKE GOOD AND REPAINT VENT

150 TYP.
P.5H
100 TYP.
P.5V
±300 MIN.
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON /
TOP OF CONCRETE

ÉVENT AVEC BASE
VENT WITH BASE
2 A201 A451
0 250 1: 5

CL
CALF.1
SCELLANT
INOX
COLLET DE SERRAGE, VOIR MÉCANIQUE
INOX
SOLIN D'ACIER INOXYDABLE
INOX
COLLET AMOVIBLE EN ACIER INOXYDABLE PRÉFABRIQUÉ, VOIR DEVIS
INOX
SOLIN PRÉFABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE, AVEC PERFORATIONS AU SOMMET POUR VENTILATION, VOIR DEVIS
CIM.PL
CIMENT PLASTIQUE COMPATIBLE AVEC LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

ISOL.12RF
50mm ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE, IGNIFUGE
CONDUIT DE VENTILATION, VOIR MÉCANIQUE
MANCHON D'ACIER GALVANISÉ PRÉFABRIQUÉ, VOIR DEVIS POUR MODÈLE
±300 MIN.
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON/
TOP OF CONCRETE
ISOL.12O
ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE, FLEXIBLE

BASE POUR CONDUTS CHAUDS
HOT CONDUITS BASE
8 A201 A451
0 250 1: 5

VARIABLE, VOIR MÉCANIQUE – COUVERCLE D'ACCÈS
VARIES, SEE MECHANICAL – ACCESS COVER
PENTE
P.4H

AC.PL/GV
PLAQUE PLIÉE EN ACIER GALVANISÉ, LARGEUR DU PARAPET 130mm x 60mm x (CAL. 18 = 1.087mm) CONTINUE SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE LA BOÎTE/
ST.PL/GV
STEEL BENT PLATE, GALVANIZED, "U" SHAPED, PARAPET WIDTH 130mm x 60mm x (18 GAUGE = 1.087mm) CONTINUOUS ON PERIMETER OF BOX

JOIN.4B/AA
GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ À CELLULES FERMÉES, AUTO–ADHÉSIVE/
JOIN.4B/SA
CLOSED CELL GASKET STRIP, SELF–ADHESIVE

AC.PL/GV
PLAQUE PLIÉE CONTINUE EN ACIER GALVANISÉ, 75mm x 75mm x (CAL. 16 = 1.438mm) FIXÉE SOUS LE COUVERCLE @ 200mm C/C ET FIXÉE À LA BOÎTE AVEC 1 VIS DE RETENUE DE CHAQUE CÔTÉ POUR PERMETTRE L'ACCÈS AUX CONDUITS/
ST.PL/GV
CONTINUOUS STEEL BENT PLATE, GALVANIZED, 75mm x 75mm x (16 GAUGE = 1.438mm) ANCHORED TO UNDERSIDE OF ACCESS COVER @ 200mm C/C AND ONE DEMOUNTABLE FASTENING SCREW ON EACH SIDE OF BOX TO ALLOW FOR ACCESS TO CONDUITS

SUPPORT DE TUYAUX, FILS, MISE À LA TERRE OU CONDUITS/
PIPES, GROUND WIRES, ELECTRICAL WIRES OR CONDUIT SUPPORT

ESPACE VENTILÉ/
VENTED SPACE

200
P.6V
150
TYPIQUE/
TYPICAL
6 TYP.

CALF.1
MANCHON ET CALFEUTRAGE/
CLKG.1
SLEEVE AND CAULKING

±300 MIN.
610 MIN.
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON /
TOP OF CONCRETE

BOÎTE POUR TUYAUX / CONDUITS
BOX FOR PIPES / CONDUITS
3 A201 A451
0 250 1: 5

ISOL.12O
ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE MINÉRALE/
INSUL.12O
MINERAL FIBRE FLEXIBLE INSULATION

CALF.1
MASTIC TERPOLYMÈRE DE POLYURÉTHANE EPOXYDIQUE/
CLKG.1
EPOXIDIZED POLYURETHANE TERPOLYMER SEALANT

CIM.PL
CIMENT PLASTIQUE/
PL.CEM
PLASTIC CEMENT

NOUVEAU CAPUCHON AMOVIBLE EN ALUMINIUM/
NEW REMOVABLE ALUMINIUM CAP

MANCHON PRÉFABRIQUÉ EN ALUMINIUM/
PREFABRICATED ALUMINIUM SLEEVE

ÉVENT DE PLOMBERIE EXISTANT. COUPER À MINIMUM 300mm DE LA TOITURE FINIE. RAGRÉER ET REPEINDRE L'ÉVENT/
EXISTING PLUMBING VENT. CUT TO A MINIMUM OF 300mm FROM FINISHED ROOF. MAKE GOOD AND REPAINT VENT

±300 MIN.
102
T.1
ELEV. –
DESSUS DU BÉTON/
TOP OF CONCRETE

ÉVENT
VENT
1 A201 A451
0 250 1: 5

AutoCAD

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada
Direction générale des services immobiliers
Real Property Services branch
Région du Québec
Quebec region
Canada

Plan clé / Key plan

AIRE DE TRAVAIL
WORK AREA

N·F·O·E
NFOE et associés architectes
511, Place d'Armes, bureau 100, Montréal, Québec, H2Y 2W7
T. (514) 397-1616 F. (514) 861-5764 www.nfoe.com mail@nfoe.com

sdk
170, rue Richardson, bureau 2120
Lévis (Québec) G6W 0G6
Tél.: 514 939-5900
Téléc.: 514 939-5670
www.sdkfils.com
STRUCTURE ● DÔME GÉO. ● STRUCTURE INDUSTRIELLE ● VERRE STRUCTURAL

PAGEAUMOREL
Pageau Morel et associés inc.
1111, rue Lapierre, bureau 201
Laval (Québec) H7S 2N2
T 450.668.6884
F 450.668.6969
www.pageaumorel.com

Seuls les documents émis pour construction, datés et signés couvrent titres utiles pour exécution des travaux de construction.
The drawing shall not be used for construction purposes unless signed and dated and specifications.
SCEAU

2	EMIS POUR SOUMISSION – RÉVISÉ / *ISSUED FOR TENDER – REVISED*	15–10–06
1	EMIS POUR SOUMISSION / *ISSUED FOR TENDER*	15–05–20
révisions / *revisions*		date

A no. du détail / *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé / *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé / *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
CORRECTIONAL SERVICE CANADA
246, MONTÉE GAGNON
SAINTE–ANNE–DES–PLAINES, QC
RÉFECTION DES TOITURES–LOT 2–BLOC B, CRR, ÉTABLISSEMENT STE–ANNE–DES–PLAINES
ROOF REPAIRS–PHASE 2–BLOC B, RRC, STE–ANNE–DES–PLAINES INSTITUTION

Dessin / *Drawing*
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
DÉTAILS DE TOITURE TYPIQUES
ROOF DETAILS TYPICAL

Conçu par / *Designed by*	P. DI PAOLO	2015–10–06
Dessiné par / *Drawn by*	T. ROBERGE / I. LISI	2015–10–06
Approuvé par / *Approved by*	M. SULLIVAN	2015–10–06
Soumission / *Tender*	A. ELHAGE, *Administrateur de projets TPSGC*	2015–10–06
		PWGSC *Project Manager*
No de projet / *Project number*	R.051242.017	No de projet / *Project no* 12001
	TPSGC	PWGSC client / *client*