



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des
soumissions/Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
The Cambridge Building
3 Queen Street/3, rue Queen
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 4A2

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
The Cambridge Building
3 Queen Street/3 rue, Queen
PO Box 1268/CP 1268
Charlottetown
Prince Ed
C1A 4A2

Title - Sujet Access Control Turnstiles	
Solicitation No. - N° de l'invitation 51019-154024/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 51022-156342	Date 2015-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWC-008-3746	
File No. - N° de dossier PWC-5-38122 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-06	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Reay, D (PWC)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc008
Telephone No. - N° de téléphone (902) 566-7518 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 566-7514
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Les changements suivants aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents contractuels.

AVIS DE VISITE FACULTATIVE DES LIEUX

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux d'exécution des travaux.

Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux d'exécution des travaux, qui aura lieu le **mardi 15 décembre 10h00 Daniel J. MacDonald Atrium, 161, rue Grafton, Charlottetown, I.-P.-É.**

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante **1 jour** avant la visite prévue, pour confirmer leur présence et fournir le nom des personnes qui assisteront à la visite. On pourrait demander aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une soumission.

Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

Le présent addenda vise à présenter les réponses suivantes aux questions posées par les soumissionnaires.

QUESTION 1

Le système de contrôle d'accès existant sera remplacé ou mis à jour avant cet appel d'offres est terminé? Si oui, nous pouvons en être informés du fournisseur et de l'équipement qui sera en place pour ce prix d'appel d'offres?

RÉPONSE 1

Peut-être. Le fournisseur est Neuron Communications. Le système est Kantech.

Solicitation No. - N° de l'invitation
51019-154024/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
51019-154024

Amd. No. - N° de la modif.
2
File No. - N° du dossier
PWC-5-38122

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwc008
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

QUESTION 2

Cadre de l'exploitation à la première ligne des opérations d'urgence, indique que;

"l'unité doit être capable d'être connectée au système d'alarme d'incendie".

Juste pour clarifier cette ligne, les unités doivent être connectées à l'alarme d'incendie ou tout simplement doivent être capable d'être connectées à l'alarme d'incendie?

RÉPONSE 2

Susceptible d'être connectée.