



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet HVAC Controls & System Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-161601/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-16-1601	Date 2015-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-5314	
File No. - N° de dossier PWA-5-74121 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-12-10	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier (PWA), Susan	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5350 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendement 006 est émis afin de répondre aux questions de la visite du site comme suit:

Supprimer dans son intégralité:
Listé dans l'attachement électronique
Blandford Harbour

Visite du site Questions et réponses

	Question	Réponse
1	Manque-t-il des dessins?	Oui, voir la modification 5.
2	Les délais seront-ils prolongés?	Oui, voir la modification 5.
3	Quelle est la masse des nouveaux ventilateurs à panache élevé de toit (FF-1 et FF-2)?	La masse des ventilateurs FF-1 et FF-2 est d'approximativement 4 100 kg (total pour l'ensemble ventilateur). Voir les dimensions des ventilateurs et les séparations aux fins d'expédition au dessin H602.
4	Le nouveau SGE sera-t-il intégré au système existant?	Pour plus d'information sur l'intégration du SGE au système de commande existant, voir la section 25 05 01 du devis, paragraphes 1.3.2 et 1.3.3.
5	Le plénum d'extraction générale doit-il être en acier inoxydable?	Voir le dessin H308. Ajouter ce qui suit aux notes : <i>2) Les nouveaux conduits du plénum d'extraction générale doivent être en acier inoxydable et harmonisés au plénum d'extraction générale existant. Ceci comprend tous les nouveaux conduits près du nouveau ventilateur GE-1.</i>
6	L'escalier menant au bâtiment hors toit est étroit. Comment doit-on monter les matériaux au bâtiment hors toit et sur le toit?	Les matériaux peuvent être montés sur le toit à l'aide d'une grue stationnée sur la chaussée devant le bâtiment.
7	Compte tenu du matériel et de l'infrastructure existants, comment devons-nous faire entrer les composants structuraux et les matériaux dans le bâtiment hors toit?	Les obstacles aux nouveaux besoins devront être enlevés ou contournés.
8	Est-ce qu'il y a de l'amiante dans le bâtiment?	À notre connaissance, il n'y a pas d'amiante dans les secteurs des travaux. Si un matériau soupçonné de contenir de l'amiante est rencontré pendant les travaux prévus au contrat, il faut le signaler à TPSGC. Une autorisation de modification sera émise afin d'effectuer des essais et des travaux d'atténuation au cas par cas. Le plan de gestion de l'amiante d'AAC sera fourni au soumissionnaire retenu.

9	Il est indiqué que certains plafonds de salle en cloison sèche doivent être remplacés par des carreaux de plafond. Devons-nous supposer que les plafonds qui ne sont pas marqués doivent aussi être démolis aux fins d'accès, puis remplacés par des carreaux de plafond?	Les salles suivantes dans le secteur des laboratoires de la section C ont des plafonds en cloison sèche qui doivent être enlevés aux fins d'accès, puis remplacés par des carreaux de plafond : C-130, C-227, C-248, C-255, C-258, C-315 et C-359.
10	Lorsqu'il faut enlever des plafonds en cloison sèche et les remplacer par des carreaux de plafond, faut-il aussi installer de nouveaux appareils d'éclairage?	Oui.
11	Le câblage doit-il être à l'air libre ou doit-il passer dans un conduit au-dessus du plafond?	Voir la modification 5, page 4 – Ajouter à la section 01 10 10, l'alinéa 1.1.2.18 suivant : « .18 Le câblage de commande doit passer dans un conduit dans tous les secteurs apparents, y compris le local mécanique hors toit, la châsse mécanique et le local mécanique au rez-de-chaussée. Le câblage de commande dans les pléniums en plafond peut être à l'air libre, retenu par des crochets en J. Le câblage de commande dans les murs pour le branchement des capteurs et des dispositifs doit passer dans un conduit. »
12	Les laboratoires seront-ils vidés avant le début des travaux de construction?	Non. Les produits chimiques rangés dans les laboratoires et les hottes d'extraction de vapeurs seront enlevés, mais il faut prendre soin de contenir les poussières et les débris, de recouvrir et de protéger le matériel, et de laisser les articles de laboratoire dans le même état qu'au début des travaux.
13	Les hottes d'extraction de vapeurs existantes seront-elles nettoyées avant d'être enlevées?	Les hottes d'extraction de vapeurs seront nettoyées en surface seulement. Les hottes standard seront nettoyées avec un linge avant leur enlèvement. Selon le dessin H602 : Avant de les enlever, les hottes et conduits d'extraction de vapeurs d'acide perchlorique doivent être nettoyés par un spécialiste du nettoyage des conduits de laboratoire. Voir la section de devis 23 38 00 –Nettoyage des systèmes de CVCA et d'extraction.
14	Quel est le calendrier des travaux prévu?	Le calendrier initial prévoit une période de construction de sept (7) mois. Toutefois, ce calendrier pourra être négocié et élaboré avec le soumissionnaire retenu en fonction de sa rétroaction et de ses recommandations.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.