



Q&R N° 1

Date : Le 1 décembre 2015

Projet: Projet de laboratoire d'entomologie à St-John's

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

Question 1 : La dalle de plafond CertainTeed Performa RX Symphony m de 2x2x15/16 po est-elle jugée acceptable comme produit de remplacement de la dalle de plafond Armstrong Ultima Health Zone de 2x2x15/16 po?

Réponse 1 : Oui, la dalle de plafond CertainTeed Performa RX Symphony m de 2x2x15/16 po est acceptable pour remplacer la dalle de plafond Armstrong Ultima Health Zone de 2x2x15/16 po.

Question 2 : Le chemin lumineux encastré à DEL Metalux 14GR de 1x4 pi est-il jugé acceptable comme produit de remplacement du luminaire encastré à DEL Phillips AA248 de 300x1200 mm?

Réponse 2 : Oui, le chemin lumineux encastré à DEL Metalux 14GR de 1x4 pi est acceptable pour remplacer le luminaire encastré à DEL Phillips AA248 de 300x1200 mm.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.