



#### Q&R N° 4

Date : Le 7 décembre 2015

Projet: Projet de laboratoire d'entomologie à St-John's

---

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

---

**Question :**

Le chemin lumineux encastré à DEL Lithonia GTL4 de 1x4 pi est-il jugé acceptable comme produit de remplacement du luminaire encastré à DEL Phillips AA248 de 300x1200 mm?

**Réponse :**

Dessin de référence E1-R0, Plan d'étage actuel/Plan de démolition/Nouveau plan d'étage  
Le chemin lumineux encastré à DEL Lithonia GTL4 de 1x4 pi est jugé acceptable comme produit de remplacement du luminaire encastré à DEL Phillips AA248 de 300x1200 mm.

---

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.