



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works and Government**  
**Services Canada/Réception des soumissions Travaux**  
**publics et Services gouvernementaux Canada**  
**Room 100,**  
**167 Lombard Ave.**  
**Winnipeg**  
**Manitoba**  
**R3B 0T6**  
**Bid Fax: (204) 983-0338**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Western Region  
Room 100  
167 Lombard Ave.  
Winnipeg  
Manitoba  
R3B 0T6

<b>Title - Sujet</b> Boutons Poussoirs et à Serrures	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 21537-150343/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 21537-150343	<b>Date</b> 2015-12-09
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$WPG-113-9680	
<b>File No. - N° de dossier</b> WPG-5-38211 (113)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-12-17</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Central Standard Time CST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Chubey, Karen	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> wpg113
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (204) 291-5928 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (204) 983-7796
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## **Boutons-Poussoirs Et À Serrures**

Amendement No 001 est soulevé pour répondre à des questions:

Amendement No 001 est soulevé pour répondre :

Q1 : Serrures précisées aux lignes n<sup>os</sup> 1, 2, 3 et 4 – Faut-il inclure des barilletts de serrure avec les serrures ou faut-il fournir des serrures prêtes pour l'insertion de barilletts existants?

R1 : Non, il n'est pas nécessaire de fournir de barilletts de serrure. Il faut fournir des serrures prêtes pour l'insertion de barilletts de serrure Medeco existants.

Q2 : Serrures précisées aux lignes n<sup>os</sup> 3 et 4 – La description indique « KCE PREP ». Faut-il inclure des « KCE » (éléments de prolongation de barilletts de serrure) avec les serrures ou faut-il fournir des serrures prêtes pour l'insertion d'éléments de prolongation de barilletts de serrure existants?

R2 : Il faut fournir des serrures prêtes pour l'insertion d'éléments de prolongation de barilletts de serrure Medeco existants.

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS RESTENT LES MÊMES**