



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Electrical Supplies	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W2037-160055/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W2037-160055	<b>Date</b> 2015-12-10
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-101-3728	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-5-38096 (101)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-12-15</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lomax, Sandra	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb101
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4362 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

This Solicitation Amendment No. Three (3) is raised to include the following Addendum No. Three (3).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

**All other terms and conditions remain the same.**

### **QUESTION AND ANSWER**

Q1: For items 92 thru 94, will they accept ABB/Russellstoll as an alternate?

A1: Leviton is required for compatibility problems

Q2: Line 12 and 14, please advise solid or stranded?

A2: Stranded

Q3: In regards to the unistrut, the proposal is asking for ½" depth and ¾" and 1" depth. There is 1" available but not ½" and ¾". Can you please clarify?

A3: 1", 1 ½" and, 2" will be suitable

Q4: Line 127, 128, 129 – marrets orange, black and blue please advise sizes?

A4: Tomas&Betts # 331,333,335 or equivalent

Q5: Do you have more information on the 15" exhaust fan with gravity dampers?

A5: Canarm model S12-E1(SD120311) ¼ Hp motor PT# P1104-CE

Q6: Do you have more information on the DPDT thermostat with modulating ability?

A6: HONEYWELL Line Volt Mechanical Tstat, 120 to 240VAC part # T6051A1016- marque HONEYWELL

Q7: Regarding the universal sorbent pads, the proposal is asking for 15" x 9" we do not see a 15" x 9" from our suppliers. 15" x 19" is fairly common is this a misprint?

A7: 15" x 19" is suitable

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W2037-160055/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W2037-160055

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
PWB-5-38096

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwb101  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Q8: Line # 109 Louver motor (120 volt 90o sweep ) Belemo type, more information is required

A8: Belimo motor NF120-S  
120vac 60/50hz  
7va 6w  
60inch pounds  
75sec  
60sec recoil