



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Electrical Supplies	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W2037-160055/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W2037-160055	<b>Date</b> 2015-12-10
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-101-3728	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-5-38096 (101)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-12-15</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lomax, Sandra	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb101
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4362 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

La présente modification n° trois (3) à l'appel d'offres est émise pour inclure l'addenda n° trois (3) qui suit.

L'addenda suivant aux documents d'appel d'offres entre en vigueur immédiatement. Il fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres.

**Toutes les autres modalités demeurent inchangées.**

### **QUESTION ET RÉPONSES**

Q1 : Pour les articles 92 à 94, accepterez-vous des prises ABB/Russellstoll comme solutions de remplacement?

R1 : Des prises Leviton sont requises pour des raisons de compatibilité.

Q2 : Aux lignes 12 et 14, veuillez indiquer massif ou toronné?

R2 : Toronné.

Q3 : Relativement aux éléments Unistrut, la demande de propositions requiert des profondeurs de ½ po, ¾ po et 1 po. Seuls les éléments de 1 po sont disponibles, pas ceux de ½ po et ¾ po. Veuillez clarifier?

R3 : Des éléments de 1 po, 1½ po et 2 po seront acceptés

Q4 : Lignes 127, 128 et 129 – Capuchons de connexion orange, noirs et bleus, pourriez-vous indiquer les grosseurs?

R4 : Capuchons n°s 331, 333 et 335 de Tomas&Betts ou l'équivalent.

Q5 : Avez-vous plus d'information sur le ventilateur extracteur de 15 po à clapets antirefoulement?

R5 : Ventilateur Canarm de modèle S12-E1(SD120311) avec moteur de ¼ HP, pièce n° P1104-CE.

Q6 : Avez-vous plus d'information sur le thermostat DPDT à capacité de modulation?

R6 : Thermostat mécanique de marque HONEYWELL à tension de ligne de 120 à 240 V c.a., pièce n° T6051A1016.

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W2037-160055/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W2037-160055

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
PWB-5-38096

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwb101  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Q7 : Relativement aux tampons absorbants universels, la demande de propositions indique 15 po x 9 po, mais nous ne voyons pas ce format chez nos fournisseurs. Un format de 15 po x 19 po est assez courant, y a-t-il une faute de frappe?

R7 : Un format de 15 po x 19 po est approprié.