



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Lighting and Power Upgrades	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ108-161544/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2015-12-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-019-7684	
File No. - N° de dossier PWY-5-38293 (019)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-07	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ngan, Ken (PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy019
Telephone No. - N° de téléphone (604) 658-2755 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: NRCan - Pacific Forestry Centre - Victoria, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ108-161544/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pwy-5-38293

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy019
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

Please find following Addendum #1.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following addendum supersedes information contained in drawings and specifications issued for the project to the extent referenced. This Addendum forms part of the Tender Documents and is subject to all of the conditions set out in the contract conditions.

This electrical addendum contains one (1) page.

1. REFER TO ELECTRICAL DRAWINGS

- 1.1 Drawing E109
 - .1 Amend: Panel LP-80 revised from 30 to 42cct panel.
 - .2 Amend: Panel PP-9 revised from 18 to 42cct panel and from 100A to a 200A panel.
- 1.2 Drawing E110
 - .1 Amend: Panel PP-9 revised from 18 to 42cct panel and from 100A to a 200A panel.
- 1.3 Drawing E200
 - .1 Amend: Cold Rooms #1, #2 and #3 added into scope of Lighting and Power Distribution Work
- 1.4 Drawing E302
 - .1 Amend: Electrical Panel LP-80 and breakers added into scope of Lighting and Power Distribution Work.
- 1.5 Drawing E307
 - .1 Amend: Rooms 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, added into scope of Lighting and Power Distribution Work.

2. GENERAL REQUIREMENTS

- 2.1 Electrical contractor must be certified to perform retrofits by BC Hydro and be a Power Smart Alliance member.

END OF ELECTRICAL ADDENDUM #1