



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving Public Works and Government**  
**Services Canada/Réception des soumissions**  
**Travaux publics et Services gouvernementaux**  
**Canada**  
**800 Burrard Street, Room 219**  
**800, rue Burrard, pièce 219**  
**Vancouver**  
**British Columbia**  
**V6Z 0B9**  
**Bid Fax: (604) 775-9381**

## **SOLICITATION AMENDMENT**

## **MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Pacific Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Lighting and Power Upgrades	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EZ108-161544/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b>	<b>Date</b> 2015-12-14
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-019-7684	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-5-38293 (019)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-01-07</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Pacific Standard Time PST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ngan, Ken (PWY)	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy019
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (604) 658-2755 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> NRCan - Pacific Forestry Centre - Victoria, BC	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EZ108-161544/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
pwy-5-38293

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwy019  
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

Please find following Addendum #1.

All other terms and conditions remain unchanged.

*The following addendum supersedes information contained in drawings and specifications issued for the project to the extent referenced. This Addendum forms part of the Tender Documents and is subject to all of the conditions set out in the contract conditions.*

This electrical addendum contains one (1) page.

**1. REFER TO ELECTRICAL DRAWINGS**

- 1.1 Drawing E109
  - .1 Amend: Panel LP-80 revised from 30 to 42cct panel.
  - .2 Amend: Panel PP-9 revised from 18 to 42cct panel and from 100A to a 200A panel.
- 1.2 Drawing E110
  - .1 Amend: Panel PP-9 revised from 18 to 42cct panel and from 100A to a 200A panel.
- 1.3 Drawing E200
  - .1 Amend: Cold Rooms #1, #2 and #3 added into scope of Lighting and Power Distribution Work
- 1.4 Drawing E302
  - .1 Amend: Electrical Panel LP-80 and breakers added into scope of Lighting and Power Distribution Work.
- 1.5 Drawing E307
  - .1 Amend: Rooms 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, added into scope of Lighting and Power Distribution Work.

**2. GENERAL REQUIREMENTS**

- 2.1 Electrical contractor must be certified to perform retrofits by BC Hydro and be a Power Smart Alliance member.

END OF ELECTRICAL ADDENDUM #1