



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Rénov. Appart gardien St-Augustin	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-161932/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-161932	Date 2015-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16632	
File No. - N° de dossier QCW-5-38258 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-08	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai Pointe à la truite, St-Augustin, Basse Côte Nord, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No – N° de l'invitation
EE517-161932/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
EE517-16-1932

Amd. No. – N° de la modif .
002
File No. – N° du dossier
QCW-5-38258

Buyer ID – id de l'acheteur
qcw028

AMENDMENT 002

Title: Wharfinger Installation Refurbishment at the Pointe à la Truite Wharf, St-Augustin, Lower North Shore, Quebec

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 1 to 5

Question 1: Is the staircase galvanised or painted?

Answer 1: Painted.

Question 2: Is there a specific model for the windows?

Answer 2: No, but they must be thermos and tilting window and must open manually.

Question 3: Which model, voltage and power is required in regards of the five (5) heating plates?

Answer 3: 50 A and current 347-600-03 phases

Question 4: Which model is needed for the exterior lamp?

Answer 4: Standard model with motion sensor

Question 5: Where must we take the source of electricity for the new lam?

Answer 5: Make a new electrical output.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.