



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Parks Canada Agency
P.O. Box 900
216 Hawk Avenue
Banff, Alberta T1L 1K2
Bid Fax: (403) 762-5057**

AMENDMENT TO
INVITATION TO TENDER
APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Issuing Office - Bureau de distribution

**Parks Canada Agency
Banff Field Unit
P.O. Box 900
Banff Alberta T1L 1K2**

| | | |
|---|---|---|
| Title-Sujet Beaver Apartments Make-up Air Unit Appareil d'air d'appoint – Appartements de la rue Beaver | | Date December 17, 2015 |
| Solicitation No. - No. de l'invitation 5P421-16-0456 | Amendment No. 001 | |
| Solicitation Closes L'invitation prend fin – at – à 02:00 PM on – le 22 décembre 2015 December 22, 2015 | Time Zone Fuseau horaire - Mountain Time | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | | |
| Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Rose Marino | | |
| Telephone No. - No de téléphone (403) 760-1319 | Fax No. – No de FAX: (403) 762-5057 | |
| Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein | | |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur | | |
| Signature | | Date |



Amendment 001

This amendment is raised to make the following clarifications and changes to the Specifications and Drawings:

1. In 6 of the 14 units, the kitchen does not back onto the corridor and therefore ducting and bulkhead will be required into the living area from the corridor (approx 12') rather than using the cabinet space above the refrigerator as noted in the typical detail.

2. Drawing M2.0, Detail 1 Key Note 2: The cabinet doors should be replaced with MDF, not drywall as noted and both above fridge cabinet and new front panel to be prep'd, finished and painted to match wall colour.

All other terms clauses and conditions remain unchanged.