



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Rénov. Appart gardien St-Augustin	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-161932/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-161932	Date 2015-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16632	
File No. - N° de dossier QCW-5-38258 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-08	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai Pointe à la truite, St-Augustin, Basse Côte Nord, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 003

Titre : Réfection des installations du gardien du quai de Pointe à la Truite, St-Augustin, Basse Côte Nord, Québec

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 6 à 10
-

Question 6 : En combien de pièces prévoit-on envoyé l'escalier?

Réponse 6 : Environ 5 pièces

Question 7 : Les poteaux de l'escalier vont être supportés sur quoi?

Réponse 7 : Base de béton déjà existante avec ancrages chimiques

Question 8 : Les bollards seront-ils remplis de béton?

Réponse 8: Oui.

Question 9 : À quelle profondeur doit-on installer les bollards dans le sol?

Réponse 9 : Ancrer dans la dalle de béton qui a 6 pouces d'épaisseur.

Question 10 : Est-ce que vous acceptez une fenêtre hybride Aluminium extérieur/soufflage intérieur en pin recouvert de PVC, de FENEPLAST?

Réponse 10 : Oui.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.