



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Rénov. Appart gardien St-Augustin	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-161932/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-161932	Date 2015-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16632	
File No. - N° de dossier QCW-5-38258 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-08	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai Pointe à la truite, St-Augustin, Basse Côte Nord, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No – N° de l'invitation
EE517-161932/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
EE517-16-1932

Amd. No. – N° de la modif .
003
File No. – N° du dossier
QCW-5-38258

Buyer ID – id de l'acheteur
qcw028

AMENDMENT 003

Title: Wharfinger Installation Refurbishment at the Pointe à la Truite Wharf, St-Augustin, Lower North Shore, Quebec

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 6 to 10

Question 6: In how many pieces will the staircase be upon delivery?

Answer 6: Approximately 5 pieces.

Question 7: On what the staircase posts will be supported?

Answer 7: Already existing concrete base with chemical anchors.

Question 8: Will the bollards be filled with concrete?

Answer 8: Yes.

Question 9: How deep underground must the bollards be installed?

Answer 9: Anchored in the concrete slab which has from 6 inches thick

Question 10: Is a FENEPLAST exterior Hybrid aluminium window in PVC blow- covered pine, acceptable?

Answer 10: Yes.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.