



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Rénov. Appart gardien St-Augustin	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-161932/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-161932	Date 2016-01-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16632	
File No. - N° de dossier QCW-5-38258 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-01-08	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai Pointe à la truite, St-Augustin, Basse Côte Nord, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 004

Title: Wharfinger Installation Refurbishment at the Pointe à la Truite Wharf, St-Augustin, Lower North Shore, Quebec

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 11 to 15

Question 11: Of which material is the ceiling made? The specifications mention that the ceiling must be sand before applying paint. We just want to confirm that this will be a standard sanding before applying paint.

Answer 11: This is a standard sanding before applying paint.

Question 12: Is it possible to know the required brand, size and color of the vinyl tile? Same thing for the rubber plate. (color and height).

Answer 12: We do not specify any brand, color or size, but are open to receive the contractor's proposals while prioritizing adequate standard models and brands.

Question 13: We need the model, voltage and power (watt) of each electric baseboard.

Answer 13: Small electric baseboard like the one in the bathroom are 1500 watts while large as in offices of 1750 watts.

Question 14: Where do we take the electricity for the external lamp?

Answer 14: Connect to the existing circuit outdoor fixtures

Question 15: In regards to the project time frame, ordering a window or a door could take more than three (3) weeks and boat transport is scheduled to end on February 1st. What could happen if certain requirements cannot be completed within the requested four (4) weeks)?

Answer 15: It's all about having a good sense of planning and organization in addition to good transport logistics. Delay cases will be treated according to the usual contractual terms.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.