



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des  
soumissions/Travaux publics et Services  
gouvernementaux Canada  
The Cambridge Building  
3 Queen Street/3, rue Queen  
Charlottetown  
Prince Edward Island  
C1A 4A2

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Officer, Janine Donovan: Email - janine.donovan@pwgsc.gc.ca or Fax No. (902) 566-7514.

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

### Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada  
The Cambridge Building  
3 Queen Street/3 rue, Queen  
PO Box 1268/CP 1268  
Charlottetown  
Prince Ed  
C1A 4A2

<b>Title - Sujet</b> Ctr.Pier Repair, Wood Isl. Ferry,PE	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> ED001-162024/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.077637.001	<b>Date</b> 2016-01-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWC-021-3781	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWC-5-38180 (021)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-01-20</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Donovan, Janine E.	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwc021
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-5347 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

ED001-162024A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.077637.001

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

PWC-5-38180

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwc021

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Cette modification à l'invitation numéro trois (3) est soumise pour inclure l'addenda numéro 3 suivant.

La modification qui suie apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.  
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autre conditions ne changent pas.

Addenda 3.

## **1. DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES**

### **Visite optionnelle des lieux**

La visite des lieux a été reportée au 14 janvier 2016 à 14h00

## **2. QUESTION ET RÉPONSE**

**Q1:** Drawing S2 of 4, Sequence of work

Note 1 of the sequence of work still includes the line stating "Ensure that no more than one 50mm Tie Rod is exposed at any one time". As per addendum #2 we may pour up to a 12m section at one time, which would include approximately 6 tie rods being exposed.

**A1:** The contractor can remove all of the concrete as long as all of the clips are installed and no more than one upper, 50 mm dia tie rod is exposed (before clips are installed) at a time.