



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | |
|---|--|
| Title - Sujet HIGH PRESSURE PUMPS | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-160780/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 23375-160780 | Date 2016-01-21 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-524-68679 | |
| File No. - N° de dossier hp524.23375-160780 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-01 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hunt, Sandra | Buyer Id - Id de l'acheteur hp524 |
| Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3310 () | FAX No. - N° de FAX (819) 953-2953 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Cette amendement 001 à la soumission est émise afin de répondre aux questions des soumissionnaires.

Question 1:

Spécifier NPSHa pour chaque pompe.

Réponse:

La pression d'alimentation en fluide à la disposition de chaque pompe est listé dans les tableaux Annex A (voir la pression d'entrée "minimum" dans les tableaux Annex A).

Question 2:

S'il vous plaît nous informer explosion classification de la zone preuve – i.e. Division (ou zone) et de classe, groupes requis

Réponse:

La classification superficie minimale est de classe 1, division 2, groupe D, F.

Question 3:

Est-il possible que le moteur n'a pas été enceinte TEFC.

Réponse:

Le moteur doit être fermée à ventilation.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES