



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réfection Porte Prescott - Québec	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-161984/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-161984	Date 2016-01-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16646	
File No. - N° de dossier QCW-5-38261 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-02	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Porte Prescott, Fortification de Québec, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 004

Title: Prescott Gate Refurbishment, Quebec City.

1. Questions and answers 10, 11a) and 11b)

1. QUESTIONS AND ANSWERS 10, 11a) and 11b)

Question 10: We believe that works related to legend B and C on plans (see plan S01/5) are included in the schedule of unit prices. Are we right?

Answer 10: Yes, works related to cote B are included in item 4x: « Dismantling and reinstallation of venner stones », works related to cote C are included in item 5 : « In-depth concrete repair »

Question 11a): On schedule of unit prices included, item 5, the unit is square meters. Should we read linear meter of beam to repair?

Answer 11a): No, it is square meters of surface area of dismantled and reconstructed concrete, see section 01 29 00 of technical specifications

Question 11b): On sheet S02 of plans, we have 10.6 linear meters of beam to repair. Should we include those repairs in the 6 square meters of item 5 in the schedule of unit prices?

Answer 11b): Yes, repairs of beams are included in this item. However, you have to include it in square meters of surface area of dismantled and reconstructed concrete, also see cross section 8/S05.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.