



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réfection Porte Prescott - Québec	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-161984/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-161984	Date 2016-01-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16646	
File No. - N° de dossier QCW-5-38261 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-02	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Porte Prescott, Fortification de Québec, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 004

Titre : Réfection de la porte Prescott, Ville de Québec

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 10, 11a) et 11b)

1. QUESTIONS ET RÉPONSES 10, 11a) et 11b)

Question 10 : Nous croyons que les travaux des légendes "B" et "C" sur la plan S01/5 sont inclus dans les travaux du "tableau des prix unitaires". Notre interprétation est-elle correcte?

Réponse 10 : Oui, les travaux de la cote B sont inclus dans l'item 4 : « démontage et remise en place des pierres de parement », les travaux de la cote C sont inclus dans l'item 5 : « Réparation en profondeur de béton »..

Question 11a): Au bordereau des prix unitaires item 5, l'unité est "mètre carré". Devrions-nous lire m. lin. de poutre à réparer?

Réponse 11a) : Non, ce sont des mètres carrés de surface de béton démolie et reconstruite, voir section 01 29 00 du devis.

Question 11b): Sur le plan S02 nous avons 10.6 m.lin. de poutre à réparer, doit-on inclure ces réparations au 6 m. carré mentionné au bordereau?

Réponse 11b) : Oui, les réparations de poutres sont incluses dans cet item. Par contre, il faut les inclure en mètre carré de surface réparée, voir également coupe 8/S05.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.