



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Rehab. Prescott Door - Quebec	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-161984/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-161984	Date 2016-02-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16646	
File No. - N° de dossier QCW-5-38261 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-02	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Porte Prescott, Fortification de Québec, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée VOIR DOC	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-161984/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EE520-161984

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
QCW-5-38261

Buyer ID - Id de l'acheteur
qcw028
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT # 5

Included in this amendment:

1. Questions & Answers (#12)

1.

Questions & Answers

Question 12 :

I would like more details about the stainless steel flashing, note 28 of cross section 8, on sheet A1 . Should we install the flashing across the entire surface of that part of the pillars ?

Answer 12 :

See section 11 , on Sheet A1. Stainless steel flashing is 150mm large.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.