



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Key Control & Access System Install	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-162188/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.061860.001	Date 2016-02-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-013-3799	
File No. - N° de dossier PWB-5-38193 (013)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-12	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston, Edward PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb013
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3142 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EC016-162188/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.061860.001

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

PWB-5-38193 (013)

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwb013

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification à l'invitation numéro quatre (4) est soumise pour inclure l'addenda numéro 4 suivant.

La modification qui suit est apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 4

PROLONGATION

Veuillez prendre avis que la date limite de réception des soumissions dû le 11 février 2016 est reportée à **14h00 le 12 février 2016**

QUESTIONS AND ANSWERS:

QUESTION 1. (From Solicitation Amendment 03 – Clarification) In section 2.4.20, it is mentioned that the system shall communicate with the access control system located at the main entrance. Can you please provide information on the system currently in place?

ANSWER 1. Refer to Answer # 5, Amendment #3

QUESTION 3. (From Solicitation Amendment 03 - Clarification) Please confirm if "New computer located in the SMO office" is to be included in the bid price. If yes please advise on standard of acceptance

ANSWER 3. There is no Computer in the SMO's Office. It has been replaced with the KVM switches for remote access to the Computer in the Central Communications/Central Equipment Room 106 as shown on electrical drawings E-4 and E-5. Refer to specification section 28 13 00, page 2 of 7 article 2.3.1 and 2.3.2.