



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet LED Light Bulbs	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0501-160061/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0501-160061	Date 2016-02-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-101-3790	
File No. - N° de dossier PWB-5-38153 (101)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-23	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lomax, Sandra	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb101
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4362 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente modification n° un (1) à l'appel d'offres est émise pour inclure l'addenda n° un (1) qui suit.

L'addenda suivant aux documents d'appel d'offres entre en vigueur immédiatement. Il fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.

QUESTION ET RÉPONSES

Question 1

Le but de cette question est de savoir de quel type de lumière à DEL il s'agit. A 19, PAR 20, PAR 30, PAR 38
Est-ce que l'intensité doit être réglable?

Question 2

De quel type d'ampoule s'agit-il?
Veuillez préciser la forme de l'ampoule (par exemple A 19).

Question 3

Est-ce que la date de livraison demandée (31 mars 2016) est ferme?
Serait-il acceptable qu'une partie de la livraison, respectant un seuil minimal, de la commande ait lieu le 31 mars 2016 ou avant et que le reste soit livré plus tard?
Dans l'Annexe A de l'Énoncé de besoin, dans la section des Critères obligatoires... est-ce que le nombre de watts indiqué (7,5 watts) est le seuil « minimum », comme cela est indiqué dans l'appel d'offres, ou est-ce qu'il s'agit en fait du maximum?

Question 4

Je dispose de deux types d'ampoules; le premier type a une puissance de 7 watts et produit 450 lumens, le second a une puissance de 10 watts et produit 800 lumens. Toutefois, l'énoncé stipule une puissance minimale de 7,5 watts. La véritable question est la suivante : de quel type d'ampoule s'agit-il à l'origine? Cela aiderait à se faire une meilleure idée.

Réponses aux questions 1, 2 et 4

Remplacer une ampoule classique de 60 watts par un équivalent acceptable, une DEL de 60 watts de forme traditionnelle A-19 ayant approximativement les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques : Puissance : 9,5 watts, 120 volts; Luminosité : 800 lumens; Durée de vie : 25 000 heures ou mieux; Température de couleur (Kelvins) : 2 700 K; Transition

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0501-160061/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0501-160061

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
PWB-5-38153

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb101
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

lumineuse : rayon instantané; Diffusion : omnidirectionnelle; Contenu : sans mercure;
Réglage de l'intensité : réglable; Homologations : certification UL humide; Type de
base : modèle normalisé moyen E-26 à visser; Hauteur : 4,4 pouces; Largeur : 2,4 pouces;
Diamètre : 2,4 pouces; Poids : 3,9 onces; verre avec revêtement de sécurité pour
résistance aux chocs;

Réponse à la question 3

Le 31 mars 2016 est une date ferme; la livraison doit avoir lieu à cette date ou avant.

Non, toute la livraison doit avoir lieu avant le 31 mars 2016.

Les caractéristiques sont approximatives, l'objectif est de fournir un produit pour
remplacer une ampoule classique de 60 watts. Il doit s'agir d'un modèle de DEL
équivalent acceptable qui émet 800 lumens et dont la température de couleur est
2 700 kelvins.