



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Sprinkler Upgrade Atlantic Inst. NB	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC016-162085/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.061881.001	<b>Date</b> 2016-02-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-004-3786	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-5-38183 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-02-18</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Doucet, Gisele PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4541 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Bid Receiving Unit Room 405, 189 Prince William Street Saint John, N.B. E2L 2B9	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

EC016-162085/A

003

pwb004

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

R.061881.001

PWB-5-38183

This Solicitation Amendment No. three (3) is raised to include the following addendum no. 3.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 3.

### **Specification**

1.0 Refer to Specification Section 01 14 10.

1.1 Revise article 1.3.2 to read:

*"The Corcan Operations Building E will be provided to the Trade Contractor for completing the sprinkler upgrade, verification and functional testing from April 1, 2016 to April 29, 2016."*

1.2 Revise Article 1.3.3 to read:

.3 "The following shall be completed and/or in place one week prior to start of work on site..."

2.0 Refer to Specification Section 21 13 13.

2.1 Replace Article 1.15.6.4 with the following:

- .4 "Group A plastics storage areas (i.e. mattress production and storage areas including mezzanine). CMSA design with fifteen (15) k=241.9 sprinklers operating at 1.5 bar minimum operating pressure with 1,900 L/min hose demand. Design shall be in accordance with NFPA 13 and shall be based on the following:
- .1 Table 15.3.1 of NFPA 13 for palletized, exposed, expanded plastics.
  - .2 Maximum storage height of 5.5 m.
  - .3 Maximum ceiling height of 7.9 m".

2.2 Add Article 2.1.3.8:

.8 "Control Mode Specific Application (CMSA) upright sprinkler, temperature: 68°C, 93°C k=241.9 brass finish".

2.3 Add Article 3.3.16:

.16 "The layout of the CMSA sprinklers shall be in accordance with Chapters 8, 12, and 15 of NFPA 13. The Trade Contractor shall coordinate the location of sprinklers with respect to obstructions on site.

### **Drawings**

Drawings FP1-1 and FP1-2 are replaced with attached new drawings.