



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All enquiries are to be submitted in writing to the Contracting Officer, Janine Donovan: Email - janine.donovan@pwgsc.gc.ca or Fax No. (506) 636-4376..

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Harbour Improvements, Back Bay,NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-162339/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.076165.001	Date 2016-02-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3810	
File No. - N° de dossier PWB-5-38205 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-24	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EC373-162339/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.076185.001

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

PWB-5-38205

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwb020

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. Two (2) is raised to include the following addendum no. 2.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum 2.

QUESTIONS AND ANSWERS

Q1: Section 03 10 00 – 2.1.9 could you please specify the finish of the All Thread Rebar.

A1: The finish of the All Thread Rebar is Plain.

Q2: Drawing S5 Detail 1 2/5 and G 5/5: Can you please specify the angle at the thread bar so we know what angle is required on the beveled washers?

A2: The elevation of the bottom of the deadman is +6.0m and the elevation of the center of the rod at the back (harbor side) of the 600mm thick beam on the wharf is +7.85m.