



Royal Canadian Mounted Police
Gendarmerie royale du Canada

RETURN BIDS TO :

RETOURNER LES SOUMISSIONS :

Bid Receiving Unit / Grope de la réception des soumissions

Procurement and Contracting Services
 73 Leikin Drive,
 Visitor Center - Building M1
 Mailstop # 15
 Ottawa, ON K1A 0R2

Attn: Shannon Plunkett

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER

Royal Canadian Mounted Police

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

MODIFICATION À L'APPEL D'OFFRES

Gendarmerie royale du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté I Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. – No de téléphone:

()

Facsimile No. – No de télécopieur:

()

Title-Sujet		
Construction – Logement Résidentiel - Saskatchewan		
Solicitation No. – No. de l'invitation	Amend. – Modif.	Date
201604781	No. : 4	Le 12 février, 2016
Client Reference No. - No. de Référence du Client		
201604781		
GETS Reference No. – No de Référence du SEAG		
201604781		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
at - à 14h00 HNE		
on - le 23 février, 2016		
F.O.B. - F.A.B.		
Destination		
Address Enquiries to: - Adresser toute questions à :		
Eric Glynn – Autorité contractante		
Eric.glynn@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone	Fax:	
613-843-5533	613-825-0082	
Destination of Goods - Destinations des biens:		
Voir aux présentes		
Instructions : See Herein / Voir aux présentes		
Delivery Required – Livraison exigée:		
Voir aux présentes		
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm.		
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

La modification n°4 à l'invitation 201604781 a été émise pour répondre aux **Questions et réponses – Partie 4** et répondre à la **Demande de produits et/ou de matériaux de substitution – Partie 3**.

Questions et réponses – Partie 4:

Q29 – L'exigence est de 1 1/2 "isolant rigide sur tous les murs extérieurs, mais seulement bardage Conseil Hardie peut être installé pour l'isolation rigide sur 1" S'il vous plaît préciser.

R29 – L'isolant rigide de 1,5 "a vertical 1,5 pouces cerclage tous les 2 pieds; approximativement. Le bardage Conseil Hardie peut être fixé solidement sur le cerclage à travers l'enveloppe de l'air et de la maison de l'eau qui est fixé droit de la gaine de panneaux OSB et de charpente.

Q30 – L'air conditionné inclus dans cette exigence?

R30 – Non.

Q31 – Ne les portes extérieures deviennent contre-portes ainsi?

R31 – Oui. Voir Spécification 08A (3).

Q32 – Est-ce que les portes extérieures nécessitent fenêtres dans la dalle?

R32 – Oui. Voir Spécification 08A (3).

Q33 – Dans Coronach spécifiquement, il y a seulement 1 égouts et le service de l'eau dans les lots 2 et 3. Est-il acceptable pour desservir deux côtés hors du duplex hors d'un 4 " conduite d'égout et de 1 - 3/4 " ligne de l'eau?

Note: Je l'ai confirmé avec la ville de coronach qu'ils acceptent cela. Il y aurait encore un compteur d'eau pour chaque côté. La seule autre option d'avoir deux lignes d'eau séparés est déterrer la rue nouvellement pavée et en attachant un nouveau service dans le principal. La ville ne couvrira pas l'une de ces coûts.

R33 – Dans Coronach, nourrir le bâtiment avec une conduite d'égout de 4 pouces et d'une ligne de flottaison de 1,75 pouces, les deux unités sont à doser séparément.

Q34 – Dans Coronach, il semble que la cour de la famille unique de la GRC existante d'habitation au sud empiète sur les lots 2 et 3 du duplex d'environ 15 '. Escrime et un abri



Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

de jardin devront être relocalisés. Si l'appel d'offres comprennent les coûts impliqués dans le déplacement du hangar et démonstration de la clôture?

R34 – Non, ne comprennent pas cela. Cette question sera traitée séparément.

Q35 – Ne nous laissons le montant de l'enchère en blanc pour les sites du projet, nous ne sommes pas intéressés à soumissionner?

R35 – Oui, vous pouvez les laisser vides, ou entrez "n / a".

Demande de produits et/ou de matériaux de substitution – Partie 3:

Demande 6 - Justin Iversen – DSI Contracting – Bakor Dampproofing Fondation Béton, Taymor ferrures de portes, and River Rock.

Réponse 6 - Bakor imperméabilisation est refusée, car aucun pinceau ou au pistolet sur les produits est autorisée. Hardware Taymor porte est pas approuvé pour des raisons de sécurité / cohérence. 0.75 La roche concassée (propre) serait approuvé, que lorsque River Rock ne sont pas disponibles.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE CETTE SOLLICITATION RESTENT
INCHANGÉS.