



Centre des approvisionnements- bureau d'Ottawa
Services du matériel et des acquisitions
200 Rue Kent, Poste 9W079
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

FP802-150278

Le 15 février 2016

Sujet: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-150278

Titre: L'Anse-à-Beaufils – Reconstruction du quai éperon

Addenda: No. 01

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publiés sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.01 est publiées ici-bas.

Pêches et Océans Canada

Date de clôture : Jeudi le 18 février 2016
Heure de fermeture des soumissions : 14 h (HAE)
Numéro de l'appel d'offres : FP802-150278

QUESTIONS et RÉPONSES

1. Question d'un soumissionnaire:

Sur l'invitation à soumissionner préavis page 2, date prévue de commencer au plus tôt le 1 mai 2016, cela peut-il être changé au 4 Avril 2016?

Réponse 01 du MPO:

Pieux en acier (points 1.8.1.1 et 1.8.1.2) doivent être fournis au plus tard le 31 Mars 2016.

ENSEMBLE MODULE FLOAT y compris:

- .1 RÉCEPTION propriétaire fourni du matériel
- et
- .2 ENSEMBLE MODULE

sont acceptables pour initier le 4 Avril 2016, aussi longtemps que les travaux ou activité au Port Simpson (y compris la livraison, et tous les éléments de l'installation) commencent pas avant le 1 mai 2016.



2. Question d'un soumissionnaire:

Où allons-nous livrer les 384 mètres de tuyaux de 457 mm?

Réponse 02 du MPO:

Conformément à l'article 1.6, début et de fin,

.1 Pieux en acier (points 1.8.1.1 et 1.8.1.2) doivent être fournis au plus tard le 31 Mars 2016.

Les piles fournis à stocker pour l'inspection et la livraison n'est pas nécessaires.

Les Piles sont «acceptés» pour le paiement à l'usine du soumissionnaire, ou celui du fournisseur, ou un autre site, à la discrétion du soumissionnaire, tant qu'ils sont accessibles pour inspection par les dates indiquées.

3. Question d'un soumissionnaire:

Nous désirons confirmer que le matériel de UHMW est fourni avec des crochets d'amarrage.

Réponse 03 du MPO:

Oui, les crochets d'amarrage sont fournis avec le UHMW.

Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Salutations,

Lynda Coulombe

Agent principal de contrats

Téléphone: (613) 993-2839

Courriel: Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca