



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Achat et livraison de panneaux de v	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3162-15F011/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W3162-15F011	Date 2016-02-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-309-13752	
File No. - N° de dossier MTA-5-38296 (309)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-22	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Mary	Buyer Id - Id de l'acheteur mta309
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3874 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 6769 RUE NOTRE-DAME EAST-Bldg. 2 3 Canadian Support Unit MONTREAL Québec H1N 3R9 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

No° de l'invitation - Sollicitation No.
W3162-15-F011/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3162-15-F011

N° de la modif - Amd. No.
02
File No. - N° du dossier
MTA-5-38296

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

LES QUESTIONS SUIVANTES NOUS ONT ÉTÉ POSÉES PAR LES FOURNISSEURS ET NOS RÉPONSES SONT ÉNUMÉRÉES ICI-BAS :

QUESTION NO. 1

Y-a-t-il des dessins ? Sont-ils disponibles ? Les dimensions comportent-ils une tolérance dans la grandeur:

RÉPONSE NO. 1

Non, il n'y a pas de dessins.

Voici les dimensions :

Largeur: +/- 1/8" (3.2 mm), Longueur: +/- 1/8" (3.2 mm), Rectitude: +/- 1/8" (3.2 mm)

QUESTION NO. 2

Est-ce que le client va fournir les codes de couleurs RAL demandé pour le blanc, beige et gris?

RÉPONSE NO. 2

Les couleurs standards commerciaux seront acceptés.

QUESTION NO. 3

Comme finition, il est spécifié "finition à relief", s'il vous plaît clarifier. Y a-t-il des spécifications de cette finition, où un motif antidérapant simple est acceptable?

RÉPONSE NO. 3

Un simple motif antidérapant est acceptable.

QUESTION NO. 4

Y at-il des spécifications pour le poids / isolation thermique (valeur R) / spécifications d'isolation acoustique?

RÉPONSE NO. 4

Poids: Non défini, Isolation thermique: 0,26 hr.ft2.F / Btu, Isolation acoustique: Non définie

QUESTION NO. 5

La demande de Proposition stipule plastique en nid d'abeilles à la page 12, l'annexe "A", section 1.1, pouvons-nous substituer avec un remplacement en mousse?

RÉPONSE NO. 5

Oui, si elle est garde la même résistance au feu tel que demandé dans la Demande de Proposition.

QUESTION NO. 6

À quoi s'applique la propagation des flammes et de la fumée? E84 se réfère à la propagation des flammes et du fumé développé par un revêtement. Habituellement les produits 'Nid d'abeille en plastique, ne résiste pas au feu?

RÉPONSE NO. 6

Dois satisfaire aux exigences minimales des principaux codes de construction de modèle de classe C pour la finition des murs et plafonds d'intérieurs donc la propagation de la flamme inférieure à 200, la fumée a développé 450 ou moins lors de l'essai selon la norme ASTM E-84.

- Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes.